



WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dyrektor

dr n. med.
Włodzimierz Dziubdziała

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 259-16-50
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl
www.spskm.katowice.pl

CENTRALA :
Tel. (32) 259-12-00

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Utworzenie Laboratorium Hematologicznego na IV piętrze budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej przy ul. Reymonta 8-12 w Katowicach.**” **Nr sprawy: ZP-23-145BN**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień treści SWZ jak niżej:

Pytanie 1: Pytanie dotyczy przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji.

Zgodnie z SWZ – Rozdział II, 1. Przedmiot zamówienia:

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego.

5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji na zamontowane urządzenia technologiczne i wyposażenie licząc od daty ostatecznego odbioru końcowego.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje również serwis, przeglądy i konserwację wszystkich instalacji i urządzeń (w tym również wymianę materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, np. filtrów) w okresie gwarancji lub rękojmi, których serwisowanie i konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. Zamawiający wymaga minimum jednego przeglądu na 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy producent instalacji i urządzeń wymaga częstszych przeglądów, Wykonawca dokona przeglądów zgodnie z wytycznymi producenta.

Proszę o potwierdzenie, że na urządzenia takie jak centrale wentylacyjne czy agregat wody lodowej należy udzielić 36 miesięcznej gwarancji, a Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przeglądów gwarancyjnych urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych na swój koszt wyłącznie w okresie udzielonej gwarancji na urządzenia, tj. w okresie 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ w zakresie urządzeń technologicznych i wyposażenia, w tym m.in. centrali wentylacyjnej i agregatu wody lodowej, wymagana jest gwarancja 36 miesięcy. W tym okresie Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów technicznych urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych, w tym filtrów, zgodnie z wytycznymi producenta. Wymagane jest wykonanie przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Koszt w/w pokrywa Wykonawca.

Ponadto, zgodnie z treścią projektowanych postanowień umowy w § 12 ust. 4 Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi do 6 miesięcy po upływie okresu gwarancji, o którym mowa w pkt. 1 lit a - b niniejszego paragrafu, przy czym okres rękojmi nie może być krótszy niż to wynika z art. 568 k.c.

Pytanie 2: Czy centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnętrznym będą znajdować się na dachu czy w pomieszczeniu wentylatorni?

Odpowiedź: Centralę nawiewno-wywiewną N1W1 w wykonaniu zewnętrznym należy zabudować w pomieszczeniu wentylatorni – po demontażu istniejących urządzeń, natomiast centralę N2W2 w wykonaniu zewnętrznym należy zabudować na dachu.

Wykonawcy winni uwzględnić udzielone odpowiedzi w ofertach, w szczególności w formularzu ofertowym.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.