RZUT POZIOMU I PIĘTRA 1:100



BUDYNEK B

BUDYNEK C

BUDYNEK A

UWAGI:

1. **WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE**
2. **OBUDOWY SZACHTÓW INSTALACYJNYCH EI 120**
   - **PŁYTA G/K, NIDA OGIEŃ PLUS NA RUSZCIE 4x15mm+C/U50, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 5cm,**
3. **ZABUDOWA INSTALACJI POD STROPEM - MAKSYMALNIE DOSUNIĘTA DO KANAŁÓW**
4. **RYSUNKI I OPIS STANOWIĄ CAŁOŚĆ; NALEŻY JĄ ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISAMI IRYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ**
5. **ISTNIEJĄCE INSTALACJE POD STROPEM, KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INSTALACJĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY PRZEŁOŻYĆ.**

OZNACZENIA

- G - GASNICA
- HP - HYDRANT POŻAROWY WEWN.
- CZUJKI DYMU
- ALARM - URUCHAMIANIE RĘCZNE
- EL - SZACHT ELEKTRYCZNY, lub SKRZYNKA EL.
- KORYTKO ELEKTRYCZNE 5,5x13cm
- PIONY C.O.
- GRZEJNIKI
- ISTN. WETYLACJA MECH.
- WYBURZENIA, DEMONTAŻ
- ZAMUROWANIA
- PROJ. ŚCIANKA ŻELBETOWA gr. 12cm

LEGENDA

- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- EI 30 DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30

I PIĘTRO BUDYNKU A, B, C - STAN PROJEKTOWANY

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
N1–					
N1– 1	Kanał wentylacyjny (El-N-C-700X1300-1946	1	7,364		
N1– 2	Redukcja wym. GPRO=N-C-425x325-400x225-(60-0-30-30)-400	2	0,777		
N1– 6	Trójnik TPI=N-C-325x425-700-425x225-(90-250)-325	1	1,815		
N1– 9	Trójnik TPI=N-C-425x225-700-425x225-(90-250)-150	1	1,915		
N1– 10	Trójnik TPI=N-C-425x225-700-425x225-(270-250)-325	2	2,073		
N1– 11	Trójnik TPI=N-C-325x425-700-425x225-(270-250)-150	2	2,305		
N1– 12	Trójnik TPI=N-C-800x800-1300-1250x600-(90)-440-50	2	4,828		
N1– 13	Trójnik TPI=N-C-800x800-700-425x225-(270-250)-150	1	2,570		
N1– 14	Kanał wentylacyjny (El-N-C-425X325-1430	2	2,216		
N1– 16	Kanał wentylacyjny (El-N-C-325X825-1678	2	2,904		
N1– 19	Łuk (do=N-C-800x800-(0-30-30)-200-90	6	6,255		
N1– 20	Łuk (do=N-C-800x800-(0-30-30)-90	2	4,309		
N1– 21	Łuk (do=N-C-800x800-(0-30-30)-180-45	2	3,241		
N1– 22	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300x1300-(0-30-30)-90	2	15,015		
N1– 23	Redukcja wym. GPRO=N-C-800x475-1300x800-(1-200-30-30-700	1	2,839		
N1– 24	Redukcja wym. GPRO=N-C-1300x1300-475x800-(w250-1340-30-30-700	1	2,784		
N1– 25	Redukcja wym. GPRO=N-C-1300x1300-800x475-(w730-w475-30-30-1300	1	3,679		
N1– 26	Redukcja wym. GPRO=N-C-800x475-1300x800-(w475-(600-30-30-700	1	2,453		
N1– 28	Trójnik z wlotowym TPI=N-C-1000x1000-700-700-(600-220-90-30-30	1	4,462		
N1– 29	Trójnik z wlotowym TPI=N-C-1300x1300-700-700-(600-380-90-30-30-	1	5,704		
N1– 30	Przepustnica wentylacyjna(czynna) 2SGR=N-C-1300x1300	1			
N1– 32	Łuk (do=N-C-1300x700-30-30-(30-90	1	5,392		
N1– 33	Łuk (do=N-C-1300x1300-(0-30-30)-90	1	4,513		
N1– 34	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300x1300-(0-30-30)-90 BKF-T-500x215-L-BF230-T+BAE72	24			
N1– 36	Kompakt. zgrzyd. z 1 zaw.klapowy regulacji GMKF-FC-2,31-RDC	4			
N1– 39	Kanał wentylacyjny (El-N-C-2000X1300-1940	1	4,718		
N1– 40	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X475-3316	1	7,961		
N1– 41	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X700-1405	1	6,420		
N1– 42	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X1300-681	2	3,582		
N1– 43	Redukcja wym. GPRO=N-C-1300x1300-800x800-(l=440-30-30-1300	2	6,611		
N1– 44	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X1300-1051	1	2,866		
N1– 45	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X1300-388	1	2,019		
N1– 47	Kanał wentylacyjny (El-N-C-425X325-3316	2	4,085		
N1– 48	Kanał wentylacyjny (El-N-C-425X325-3100	2	5,89		
N1– 49	Kanał wentylacyjny (El-N-C-425X325-1396	2	1,096		
N1– 50	Kanał wentylacyjny (El-N-C-539725-1613	2	5,545		
N1– 51	Kanał wentylacyjny (El-N-C-539885-1963	2	5,842		
N1– 52	Kanał wentylacyjny (El-N-C-539885-1963	2	5,897		
N1– 53	Kanał wentylacyjny (El-N-C-425X325-1431	2	2,719		
N1– 54	Kanał wentylacyjny (El-N-C-325X825-2188	2	4,156		
N1– 55	Redukcja wym. GPRO=N-C-425x325-(50x125)-(50-0-30-30-30-400	2	0,927		
N1– 56	Redukcja wym. GPRO=N-C-425x325-(50x125)-(50-0-30-30-400	2	1,012		
N1– 57	Redukcja wym. GPRO=N-C-539x885-(50x125)-w(13-0-30-30-400	2	1,151		
N1– 58	Redukcja wym. GPRO=N-C-539x885-(50x125)-w(13-0-30-30-400	2	1,168		
N1– 59	Redukcja wym. GPRO=N-C-539x885-(50x885-w(13-w(13-30-30-700	2	2,569		
N1– 60	Kanał wentylacyjny (El-N-C-425X725-3384	2	7,052		
N1– 61	Kanał wentylacyjny (El-N-C-539X725-3388	4	7,75		
N1– 62	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X980-3388	2	8,83		
N1– 63	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X980-228	2	0,813		
N1– 64	Kratka wentl. STM– 325x625– SO +GA RW	12			
N1– 65	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X980-1767	1	6,292		
N1– 66	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X1300-945	2	2,312		

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.2
N1– 67	Kratka wentl. STM– 500x215–SL	48			
N1– 68	Kratka wentl. STM– 800x500–SL	6			
N1– 69	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1700X0– 350	1	0,924		
N1– 70	Obejście GPRO=N-C-800x475-280-30-30-700	1	1		
N1– 71	Obejście GPRO=N-C-1250x325-480-30-30-700	1	2,563		
N1– 72	Obejście GPRO=N-C-1300x1300-280-30-30-1100	1	3,473		
N1– 73	Kanał wentylacyjny (El-N-C-800X475-2474	1	6,532		
N1– 74	Łuk (do=N-C-1300x1300-30-30-250-90	1	12,973		
N1– 75	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X1300-1146	1	6,056		
N1– 76	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1300X1300-605	1	4,29		
N1– 77	Redukcja wym. GPRO=N-C-1300x1300-1000x1000-30-30-700	1	3,723		
N1– 78	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X1000-1387	1	13,549		
N1– 79	Łuk (do=N-C-1000x700-30-30-(30-90	1	4,583		
N1– 80	Klapa wstrzył. transferowej BKF-T-300x700–P–BF24–T+BAE95	48			
N1– 81	Klapa wstrzył. transferowej BKF-T-800x500–P–BF24–T+BAE95	4			
N1– 82	Klapa wstrzył. transferowej BKF-T-1000x800–P–BF24–T+BAE95	2			
N1– 83	Klapa wstrzył. transferowej BKF-T-800x650–P–BF24–T+BAE95	4			
N1– 84	Klapa wstrzył. transferowej BKF-T-1200x800–P–BF24–T+BAE95	1			
N1– 85	Łuk (dRN=N-C-425x325-(50x85-30-30-(90-250	2	2,337		
N1– 86	Kanał wentylacyjny (El-N-C-800X800-448	1	1,593		
N1– 87	Kanał wentylacyjny (El-N-C-800X800-977	2	3,478		
N1– 89	Kanał wentylacyjny (El-N-C-800X475-1726	1	4,579		
N1– 90	Obejście GPRO=N-C-1000x1000-240-30-30-700	1	2,960		
N1– 91	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X1000-695	1	2,760		
N1– 93	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X800-394	1	0,940		
N1– 94	Kanał wentylacyjny (El-N-C-400X1300-214	2	0,664		
N1– 97	Kanał wentylacyjny (El-N-C-800X800-834	2	2,139		
N1– 98	Przepustnica wentylacyjna(czynna) 2SGR=N-C-1200x400	2			
N1– 99	Czerpnia ścienna 1SC-N-C-1200x400	2			
N1– 100	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1800X800-418	1	1,487		
N1– 101	Wentylatorowy Hala Kpl. z-no 1x18mm,d=800mm, n°wir.=576obr/, max. 69120	1			
N1– 102	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X800-138	1	0,427		
N1– 103	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X800-1090	2	2,754		
N1– 106	Przepustnica PWI5p/300x1000/0/2/	1			
N1– 107	Przepustnica PWI5p/700x1300/0/2/	2			
N1– 108	Redukcja wym. GPRO=N-C-700x1000-800x1300-(0-30-30-150	2	0,510		
N1– 109	Redukcja wym. GPRO=N-C-700x1000-800x1300-(0-30-30-150	2	0,600		
N1– 110	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X800-1349	2	1,149		
N1– 111	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X700-396	1	1,299		
N1– 112	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X800-395	1	4,645		
N1– 113	Kratka wentl. STM–300 700 25	96			
N1– 114	Kratka wentl. STM–1000 300 25	2			
N1– 115	Kratka wentl. STM–300 500 25	2			
N1– 116	Kratka wentl. STM– 800 600 25	8			
N1– 117	Kratka wentl. STM–1000 800 25	2			
N1– 118	Kratka wentl. STM–1200 800 25	2			
N1– 119	Kratka wentl. TRA– 800 1200 25	2			
N1– 120	Kanał wentylacyjny (El-N-C-800X800-794	1	1,989		
W1–					
W1– 1	Łuk (dRN=N-C-1,00x150-560x560-(0-30-120-90-w300	2	5,534		
W1– 2	Łuk (do=N-C-560x560-(0-30-30)-120-90	2	2,527		
W1– 3	Łuk (do=N-C-315x150-(0-30-30)-120-45	2	0,574		
W1– 4	Trójnik TPI=N-C-315x150-120-315x625-(60-210-90	8	3,657		
W1– 5	Kratka, rura wyw.stalowa STM–1125x625/0,5/0/brak	8			

Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.3
W1– 6	Zasuwa 3DV=N-C-1100x300-30	4	0,373		
W1– 7	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1250X650-1120	4	0,420		
W1– 8	Redukcja wym. GPRO=N-C-1250x650-1250x700-w250-(0-30-30-340	8	1,205		
W1– 10	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1250X1250-2425	2	26,790		
W1– 11	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1100X700-1460	2	3,920		
W1– 12	Redukcja wym. GPRO=N-C-1100x700-(0-30-30-(0-30-30-1100	2	1,420		
W1– 13	Redukcja RPro=N-C-640x540-480-30-30-1000	2	2,247		
W1– 14	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1100X900-1859	2	13,056		
W1– 15	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1100X900-356	4	0,700		
W1– 16	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X1100-75	4	0,210		
W1– 17	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1000X620-75	8	0,247		
W1– 18	Kanał wentylacyjny (El-N-C-1100X500-998	2	2,794		
W1– 19	Wentylator dachowy do oddymiania Q=7780m3/h, silowy	2		Klasa: F400/120,	
W1– 21	Klapa przeciwpożarowa mor. EI 1/S/P 200x325/(BF230–T)	1			
W1– 22	Klapa przeciwpożarowa mor. EI 1/S/P 200x400/(BF230–T)	2			

Pole powierzchni rozwinięć konstrukcji prostokątnych:	471,6 m2	
Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek prostokątnych:	295,7 m2	

Projekt:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ W DOMU STUDENCKIM „ZACZEK"	Stanowisko:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
		Projektant:	mgr inż. Artur Nowicka	MAZ/0109/PWOP/05/14	
		Sprawdził:	mgr inż. Piotr Gut		
	ul. Wołoska 141A, 02-067 Warszawa	Sprzedzający:	mgr inż. Wanda Nowicka	SI–723/74	
Inwestor:	Politechnika Warszawska Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa		VODA 00–367 Warszawa Al.Jerozolimskie 81/83 m26 tel.791 228 000 22/208 00 09		
Temat Dyscypliny:	RZUT POZIOMU I PIĘTRA	Fazy opracowania: PROJEKT TECHNICZNY	Skala: 1:100	Data opracowania: 12.04.2021	Branża: – nie dotyczy –
					W-03