

Inowrocław, dn. 29.11.2016 r.

Starosta Inowrocławski  
Ul. Roosevelta 36-38  
88-100 Inowrocław

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR 6630.1.307.2016**

Na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) oraz § 25 pkt. 1 lit. d Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Przedmiot narady:	Lokalizacja sieci energetycznej i kanalizacji deszczowej z przyłączami
Lokalizacja:	Kruszwica ul. Grodzka
Inwestor:	GMINA KRUSZWICA ul. Nadgoplańska 4 88-150 Kruszwica
Płatnik:	PRACOWNIA PROJEKTOWA "PROJBUD" JAROSŁAW MATUSZAK ul. Poznańska 36 88-100 Inowrocław
Przewodniczący:	Alina Klepaczewska, Inspektor, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36-38, pok. 109 (parter)
Opłata nr:	307/16/1
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	25.11.2016
Rozpoczęcie narady:	29.11.2016
Zakończenie narady:	29.11.2016

**Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

z up. STAROSTY

Alina Klepaczewska  
PRZEWODNICZĄCA  
narad koordynacyjnych

Miejsce i data: Inowrocław, dn. 28 listopada 2016 r.

Załącznik do protokołu nr 6630.1.307.2016 z dnia: 29.11.2016

### Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: Lokalizacja sieci energetycznej i kanalizacji deszczowej z przyłączami

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Inowrocław, ul. Szymborska 32, 88-104 Inowrocław Alina Karska alina.karska@enea.pl Piotr Szymański piotr.szymanski@enea.pl	- <i>wg myślenia</i>	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław Dział Rozwoju i Inwestycji Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Alina Karska
2	Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa Dział utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okręg Północ, ul. Arkońska 6/A4, 80-387 Gdańsk Krzysztof Osiecki krzysztof.osiecki@fiber.com.pl krzysztof.osiecki@netia.pl	- <i>bez uwag</i> <i>uzg. elektronicznie</i>	<i>w załączeniu</i>
3	Orange Polska, Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze, ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz Andrzej Marciniak Andrzej.MarciniakMA@orange.com	- <i>w/8 uzgodnienie</i> <i>45987/70DDWBU/05/2016</i>	<i>w załączeniu</i>
4	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz	- <i>zawiadomiony -</i> <i>nieobecny</i>	
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław Anna Haczyńska anna.haczynska@gdansk.psgaz.pl robert.ratajczak@gdansk.psgaz.pl	- <i>uzgodniono zgodnie</i> <i>z załączonymi uwagami</i>	Specjalista ds. Technicznych Rejonu Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu Anna Haczyńska
6	Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o., ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica Jarzy Pindel Kazimierz Pamuła sekretariat@pk-kruszwica.pl	- <i>Jan</i>	KIEROWNIK Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Jarzy Pindel

7	Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica swierczynski@kruszwica.um.gov.pl krzysztof.piatek@kruszwica.um.gov.pl	w/g pisma PIFZ-W. 4021.71.2016	w załączeniu
8	Inne zainteresowane podmioty		
9	Przewodniczący Narad Koordynacyjnych  Alina Klepaczewska Anna Cyrklaf - zastępca		INSPEKTOR Alina Klepaczewska
U W A G I	Należy przedstawić zaawidowanie o gęstość i szerokość drogi miejscową przez pocztę. Wykonano dodatkowe wytyczenie z ENEA Operator i PSB. Region Dystryktu Czerw w Proszowicach		

Sporządził: Alina Klepaczewska

Z up. STAROSTY  
Alina Klepaczewska  
PRZEWODNICZĄCA  
naraad koordynacyjnych

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Inowrocław, dnia 30.11.2016

INSPEKTOR

Alina Klepaczewska

## Wytyczne do uzgodnienia

Posiedzenie Narady Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w

dnia ..... 29. 11. 2016 .....

dot. wniosku nr: ..... 307/2016 .....

warunki uzgodnienia:

1. W przypadku istnienia kolizji lub zbliżeń wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi ENEA OPERATOR Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław o rozpoczęciu prac.
2. Zastrzegamy sobie aby prace ziemne prowadzone w strefie ochronnej wynoszącej pięć metrów z każdej strony kabla wykonywane były ręcznie bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.
3. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń energetycznych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, kable w tych miejscach zabezpieczyć rurami dwudzielnymi lub w inny sposób uzgodniony z Sekcją Utrzymania, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.
4. ENEA OPERATOR Sp. z o.o. informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.
5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać jej inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokościowej metodą bezpośrednią, którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do Rejonu Dystrybucji Inowrocław
6. Przy projektowaniu należy zachować, obowiązujące w tym zakresie przepisy i normy, w stosunku do istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej.
7. Zobowiązuje się inwestora budowanego obiektu i wykonawcę robót do prowadzenia prac wykluczających możliwość powstania awarii oraz:
  - a) pokrycia kosztów ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej i niedostarczonej energii elektrycznej odbiorców mających jednostronne zasilanie;
  - b) poniesienie kosztów związanych z ewentualnym określonym wstrzymaniem dostawy prądu dla odbiorców;
  - c) udzielenia pomocy materialnej i sprzętowej dla szybkiego usunięcia awarii;
  - d) powiadomienia odbiorców o przyczynach braku prądu.
8. Niniejsze wytyczne do uzgodnienia są niezbędnym załącznikiem do projektu.
9. Zastrzegamy możliwość wystąpienia w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Sekcji Utrzymania w celu określenia trybu postępowania z tym uzbrojeniem.
10. Powyższe wytyczne do uzgodnienia informują o istniejącym uzbrojeniu energetycznym podziemnym. Celem uzyskania warunków ewentualnej przebudowy dla usunięcia kolizji należy wystąpić z pismem do Rejonu Dystrybucji Inowrocław.

Uzgodnienie ważne 3 lata

Inowrocław, dnia ..... 29. 11. 2016 .....

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Inowrocław  
Dział Rozwoju i Inwestycji  
Młodszy Specjalista ds. Rozwoju  
Alina Karska

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa  
Oddział w Gdańsku

Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu  
ul. ks. P. Wawrzyniaka 39, 88-100 Inowrocław  
tel. 52 356 58 10 faks 52 356 58 22  
NIP 525 24 96 41  
KRS 0000374001 REGON 142739519  
(25 0)

Załącznik do protokołu nr 307/2016

Uwagi do uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Rejonie Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu, ul. Ks. Wawrzyniaka 39, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel.992 lub Rejon Dystrybucji Gazu w Inowrocławiu tel.. 52 3565821
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy
4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.
5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8-1,2 m
6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej / projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Specjalista ds. Technicznych  
Rejonu Dystrybucji Gazu  
w Inowrocławiu

Anna Haczyńska

# STAROSTA INOWROCŁAW

Dokumentacja nr: 6630.1.30;

była przedmiotem narady koordynacyjnej przy  
w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  
Starostwa Powiatowego w Inowrocławu  
przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 dn.  
w formie:

- ☒ zebrania zainteresowanych podmi
- ☐ za pomocą środków komunikacji e

Inowrocław dn.: 29.11.2016

z up. STA

Anna Klep  
PRZEWOD  
natural koordy

