

Bydgoszcz, 17 listopad 2016 r.

WT-RO1-84-2016Pracownia Projektowa PROJBUD
Jarosław Matuszak
Ul. Poznańska 36
88 – 100 Inowrocław

dotyczy: warunków przebudowy sieci oświetleniowej

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo znak 2016/W/0148/370/PB z dnia 7.10.2016 r. w sprawie warunków przebudowy sieci oświetleniowej w Kruszwicy przy ul. Grodzkiej, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz wyraża zgodę na przesunięcie 2-ch latarni oświetleniowych poza obręb projektowanego ciągu pieszo-rowerowego pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy (Inwestora), oraz po spełnieniu n/w wytycznych:

- Sieć kolizyjna zasilana jest z szafki oświetleniowej nr 0407063-122 (ST. Kruszwica Osiedle Domków),
- Prace będą wykonywane bez inwestycji ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
- Przed przystąpieniem do prac ziemnych dokonać identyfikacji urządzeń podziemnych,
- Latarnie przesunąć w taki sposób aby przedłużać kabel wyłącznie z jednej strony latarni; w przypadku uszkodzenia istniejącego słupa oświetleniowego podczas wykonywania robót, należy w to miejsce wstawić nowy tego samego typu,
- Kabel od ostatniego stanowiska linii nn+O (st. 214) do ostatniego stanowiska oświetleniowej linii kablowej (st. 4) należy ręcznie odkopać i przełożyć poza projektowany ciąg pieszo-rowerowy,
- Kabel pod projektowanymi wjazdami do nieruchomości osłonić rurą dwudzielną,
- W czasie trwania prac zachować ciągłość działania urządzeń oświetleniowych nie objętych przebudową,
- Opracować dokumentację techniczną i przedłożyć do uzgodnienia w Rejonie Oświetleniowym Bydgoszcz,
- Przesyłając dokumentację do uzgodnienia należy przewidzieć jeden egzemplarz dla celów archiwalnych ENEA Oświetlenie sp. z o.o.,
- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,

CentralaEnea Oświetlenie sp. z o.o.
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34tel. +48 / 91 813 50 00
faks +48 / 91 813 50 49NIP 852-19-62-912
REGON 811084325oswietlenie@enea.pl
www.enea-oswietlenie.pl

- Inwestor jest zobowiązany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowaną datą, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokołów badań, zestawienia materiałów zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń,
- Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić pisemnie do Rejonu Oświetleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac.
- Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego.
- Niniejsze warunki na usunięcie kolizji będą skuteczne pod warunkiem podpisania z nami umowy na przebudowę sieci, którą należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Umowa sporządzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulować będzie sposób przekazania nowopowstałych elementów sieci na majątek ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
- W przypadku zabudowy urządzeń na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie), warunkiem przystąpienia do realizacji zadania (udostępnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oświetlenie sp. z o.o. służebności gruntowej, polegającej na nieodpłatnym zapewnieniu dostępu do przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania awarii.

Niniejsze warunki są ważne dwa lata od dnia 17.11.2016 r.

Z poważaniem

Dyrektor
Rejonu Oświetleniowego
Bydgoszcz
Dariusz Boczkowski

Załączniki:
1.Wzór umowy

k.o.
a/a