

Zestawienie filtrów bud. WPIA UJ -dostawa ul. Krupnicza 33A, Kraków

L.p.	Rodzaj	Klasa filtracji wg PN EN ISO 16890	Wymiary [mm]	Długość kieszeni [mm]	Ilość kieszeni	Grubość ramki [mm]	Ilość szt.	Miejsce docelowe montaż
1.	kieszeniowy	ePM10 80%	592 x 592	600	8	25	18	Krupnicza 33A (AF30- K1/2- 9), Krupnicza 33A (AF20- K2- 1), Krupnicza 33A (AF20- K2- 1),Krupnicza 33A (AF20- K3- 1), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 2)
2.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	592 x 592	360	6	25	30	Krupnicza 33A (AF30- K1/2-12), Krupnicza 33A (AF30- K1/1-8), Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 4)
3.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	287 x 592	360	3	25	3	Krupnicza 33A (AF30- K1/2- 3)
4.	kieszeniowy	ePM10 80%	592 x 287	600	8	25	9	Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 2), Krupnicza 33A (AF28- K5- 3)
5.	kieszeniowy	ePM10 80%	287 x 287	600	4	25	4	Krupnicza 33A (AF20- K2- 1), Krupnicza 33A (AF20- K3- 1), Krupnicza 33A (AF20- K4- 1), Krupnicza 33A (AF28- K5- 1)
6.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	592 x 287	360	6	25	18	Krupnicza 33A (AF20- K2- 4), Krupnicza 33A (AF20- K3- 4), Krupnicza 33A (AF20- K4- 4), Krupnicza 33A (AF28- K5- 6)
7.	kieszeniowy	ISO Coarse 65%	287 x 287	360	3	25	8	Krupnicza 33A (AF20- K2- 2), Krupnicza 33A (AF20- K3- 2), Krupnicza 33A (AF20- K4- 2), Krupnicza 33A (AF28- K5- 2)
		RAZEM					90	