

Zduńska Wola, dn. 19.12.2024 r.

Powiat Zduńskowolski  
ul. Złotnickiego 25  
98-220 Zduńska Wola

IZ-I.272.30.2024

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie instalacji fotowoltaicznej**”.

### **Aneks do SWZ nr 2**

Działając na podstawie z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:

1. W rozdziale XVII. Termin związania ofertą – ust. 1 SWZ o brzmieniu:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **28.01.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **05.02.2025 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

2. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 1 SWZ o brzmieniu:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_zdunskowolski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings) w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 30.12.2024 r. do godziny 10:00**”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/powiat\\_zdunskowolski/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zdunskowolski/proceedings) w myśl

Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 07.01.2025 r. do godziny 10:00**".

3. W rozdziale XVIII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert – ust. 7 SWZ o brzmieniu:  
„Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu **30.12.2024 r., o godzinie 10:30**”,

otrzymuje następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu **07.01.2025 r., o godzinie 10:30**”.

4. W rozdziale VIII. Warunki udziału w postępowaniu – ust. 2 SWZ o brzmieniu:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

**Dla Części I:**

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości min. 100 000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
- b) minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
  - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;

- co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat (UDT) potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych;

**Dla Części II:**

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości min. 50 000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie instalacji fotowoltaicznej;
- b) minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
  - co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat (UDT) potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

**Dla Części I:**

- a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali co najmniej 1

zamówienie o wartości min. 100 000,00 zł brutto, obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

b) minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;

- co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat (UDT) potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych;

**Dla Części II:**

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali co najmniej 1 zamówienie o wartości min. 50 000,00 zł brutto, obejmujące wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

b) minimalny poziom zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;

- co najmniej jedną osobą posiadającą ważny certyfikat (UDT) potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii w postaci systemów fotowoltaicznych.”

5. W załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – część I zamówienia – o brzmieniu:  
„W przypadkach opisanych umową Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy się w zakresie nie przekraczającym + 5 % mocy instalacji określonej dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia i nie przekroczy mocy przyłączeniowej obiektu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadkach opisanych umową Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy się w zakresie nie przekraczającym 50 kW (mikroinstalacja).”

6. W załączniku nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – część II zamówienia – o brzmieniu:  
„W przypadkach opisanych umową Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie, zwiększy się lub zmniejszy w zakresie nie przekraczającym +/- 5 % mocy instalacji określonej dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia i nie przekroczy mocy przyłączeniowej obiektu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadkach opisanych umową Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy się w zakresie nie przekraczającym mocy przyłączeniowej obiektu, która wynosi 32 kW.”

7. W załączniku nr 8a do SWZ – Wzór umowy – część I – § 15 ust. 1 pkt 6 o brzmieniu:  
„W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 5 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy w zakresie nie przekraczającym + 5 % mocy instalacji określonej dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia i nie przekroczy mocy przyłączeniowej obiektu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 5 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy w zakresie nie przekraczającym 50 kW (mikroinstalacja).”

8. W załączniku nr 8b do SWZ – Wzór umowy – część II – § 15 ust. 1 pkt 6 o brzmieniu:  
„W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 5 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy w zakresie nie przekraczającym + 5 % mocy instalacji określonej dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia i nie przekroczy mocy przyłączeniowej obiektu.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 5 Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie mocy modułów fotowoltaicznych pod warunkiem, że moc całej instalacji nie ulegnie zmianie lub zwiększy w zakresie nie przekraczającym mocy przyłączeniowej obiektu, która wynosi 32 kW.”

9. W załączniku nr 8b do SWZ – Wzór umowy – część II – § 17 ust. 1 o brzmieniu:

„Zamawiający wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na: wykonywaniu robót budowlanych i czynności związanych z wykonywaniem tych robót na terenie budowy, przez cały okres realizacji tych czynności, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku poprzez naprawę dachu, tj. naniesienie nowej warstwy papy termozgrzewalnej, przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.), montaż systemowej konstrukcji wsporczej, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą, elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.), wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu, sprawdzenie, wykonanie i podłączenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z obowiązującą normą, wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający wymaga a Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na: wykonywaniu robót budowlanych i czynności związanych z wykonywaniem tych robót na terenie budowy, przez cały okres realizacji tych czynności, tj. wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku, tj. przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.), montaż systemowej konstrukcji wsporczej, montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą, elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.), wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu, sprawdzenie, wykonanie i podłączenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z obowiązującą normą, wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami.”

10. W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia - ust. 14 pkt 3 lit. a) SWZ o brzmieniu:

„2) Części II:

a) wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku poprzez naprawę dachu, tj.:

- naniesienie nowej warstwy papy termozgrzewalnej,

- przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.),
- montaż systemowej konstrukcji wsporczej,
- montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.),
- wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu,
- sprawdzenie, wykonanie i podłączenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z obowiązującą normą,
- wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą, - uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami.”

otrzymuje następujące brzmienie:

„2) Części II:

a) wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachu budynku, tj.:

- przygotowanie terenu budowy (wymiarowanie terenu przeznaczonego na montaż konstrukcji wsporczej, ustalenie optymalnego usytuowania paneli, itp.),
- montaż systemowej konstrukcji wsporczej,
- montaż paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem i infrastrukturą elektryczną (inwertery, zabezpieczenia, itp.),
- wykonanie przyłącza do rozdzielni NN obiektu,
- sprawdzenie, wykonanie i podłączenie do uziomu roboczego o parametrach zgodnych z obowiązującą normą,
- wykonanie pomiarów instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującą normą,
- uruchomienie i przekazanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej zgodnie z obowiązującymi wymogami.”