

L.dz.....**1571**...../2024

Gdańsk, dnia 17 lipca 2024 r.

WYJAŚNIENIA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Przebudowa w budynku Wartowni Służby Ochrony Lotniska w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy**”.

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie do instalacji CT. Brakuje w dokumentacji doboru pompy obiegowej w węźle regulacyjnym centrali wentylacyjnej. Proszę o podanie modelu lub/i parametrów doborowych pompy.
Projekt przebudowy mówi tylko o regulacji istniejącej pompy CT a nie montażu nowej /dodatkowej . Oznacza to , że wykonawca nie ma dobierać pompy i niepotrzebne są jej parametry.
2. Pytanie do instalacji CT. Czy czynnikiem w instalacji CT jest glikol etylenowy 35% jak wynika z karty doborowej centrali wentylacyjnej czy woda.
Glikol propylenowy.



Piotr Niedziółka
Szef Służby Ochrony Lotniska
Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.