

Gostyń, dnia 03.06.2024 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.9.2024

**Do  
Wszystkich Wykonawców**

## **WYJAŚNIENIA DO SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „**Budowa kompleksów sportowych na terenie szkół powiatowych**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SWZ o możliwość dopuszczenia kierownika budowy posiadającego pełne uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

### **Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

**Odpowiedź : Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia. Ponadto, dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia. Brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie będzie obciążać Wykonawcy.**

### **Pytanie nr 3**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

**Odpowiedź : Zamawiający będzie dysponował wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.**

### **Pytanie nr 4**

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót.

**Odpowiedź: Nie występują.**

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zdjęciami istniejącego terenu oraz elementów do rozbiórki? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

**Odpowiedź: Zdjęcia w załączeniu.**

### **Pytanie nr 6**

Czy utylizacja materiałów z rozbiórki leży po stronie Wykonawcy, czy należy je przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź : Zgodnie z przedmiarem robót utylizacja materiałów z rozbiórki leży po stronie wykonawcy.**

### **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej dla wykonania zadań?

**Odpowiedź : Zgodnie z przedmiarami robót.**

**Pytanie nr 8**

Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

**Odpowiedź : Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i na tym etapie nie zamierza jej udostępniać.**

**Pytanie nr 9**

Proszę o udostępnienie przekroju warstw wykonania nawierzchni.

**Odpowiedź : Zgodnie z przedmiarami robót.**

**Pytanie nr 10**

Jakich obrzeży wymaga Zamawiający przy bieżni w Grabonogu: 30x6 cm, czy 30 x8 (tak, jak w przypadku Skoczni w dal)?

**Odpowiedź : Zgodnie z przedmiarem robót.**

**Pytanie nr 11**

Proszę o podanie, jakiego koloru RAL krawężników elastycznych wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź : Wybór koloru należy do wykonawcy.**

**Pytanie nr 12**

Proszę o wskazanie w jakim kolorze ma zostać wykonana bieżnia w każdej z lokalizacji. Kolor nawierzchni ma znaczący wpływ na cenę wykonania zadania.

**Odpowiedź : W kolorze pomarańczowym.**

**Pytanie nr 13**

Proszę o informację z czego wykonane jest istniejące boisko w Grabonogu oraz czym jest wypełniona przestrzeń poza boiskiem (łuki, które powstaną wewnątrz bieżni).

Proszę o załączenie zdjęć istniejącego terenu.

**Odpowiedź : Istniejące boisko jest o nawierzchni poliuretanowej. Przestrzeń poza boiskiem wypełniona jest głównie żuzłem.**

**Pytanie nr 14**

Czy pod istniejącym boiskiem w Grabonogu jest drenaż? Jeśli tak, to czy Zamawiający dysponuje projektem drenażu? Czy odwodnienie bieżni ma być niezależne, czy połączone z ewentualnym istniejącym już drenażem boiska?

**Odpowiedź : Istniejące boisko posiada drenaż. Odwodnienie bieżni winno być niezależne.**

**Pytanie nr 15**

Proszę o informację jaka jest odległość od studzienki, w którą należy się wpiąć wykonując odwodnienie bieżni w Grabonogu.

**Odpowiedź : Studzienka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie bieżni (ok. 5 m).**

**Pytanie nr 16**

Proszę o udostępnienie schematu rozdzielnic elektrycznej.

**Odpowiedź : Zamawiający nie posiada schematu rozdzielni elektrycznej.**

**Pytanie nr 17**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie PZT z oznaczeniem rozmieszczenia oświetlenia boiska.

**Odpowiedź : PZT z rozmieszczeniem oświetlenia w załączniku.**

**Pytanie nr 18**

W związku z rozbieżnością w przedmiarze robót pomiędzy technologią wykonania bieżni a skocznią w dal w miejscowości Grabonóg, proszę o potwierdzenie, że mają one zostać wykonane zgodnie z opisem w przedmiarze lub informację, w jakiej technologii oraz przy użyciu jakich warstw należy wykonać powyższe elementy. Z punktu widzenia wykonawczego nie ma możliwości wykonania bieżni okólnej inną metodą (nawierzchnia typu natryskowego) niż rozbieg skoczni w dal (EPDM + SBR), który jest częścią bieżni. Warstwy podbudowy wg przedmiaru również różnią się od

siebie. Bardzo proszę o doprecyzowanie lub załączenie PZT i przekroju warstw bieżni oraz skoczni w dal.

**Odpowiedź: Bieżnię oraz rozbieg wykonać zgodnie z przedmiarem robót.**

### **Pytanie nr 19**

Proszę o podanie wymiarów skoczni do skoku w dal w miejscowości Grabonóg

**Odpowiedź:  
rozbieg 15 m x 1,2 m**

**skocznia (piaskownica) - 8 m x 3m .**

### **Pytanie nr 20**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego prosimy, aby Zamawiający dopuścił do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości – jednego z ośmiu producentów preferowanych przez FIFA, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów.

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego

- a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość.
- c) wysokość włókna: 20 – 22 mm
- d) grubość włókna: min. 330 µm,
- e) ciężar włókna – Dtex: min. 17 000,
- f) waga pojedynczego włókna: min. 1700 g/m<sup>2</sup>
- g) ilość pęczków: min. 24 000 /m<sup>2</sup>

h) ilość włókien: min. 385 000 /m<sup>2</sup>

i) waga całkowita trawy: min. 3600 g/m<sup>2</sup>

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość nawierzchni:

a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację ISO 17025.

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm.

c) Atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni.

d) badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu na poziomie Bfl-s1.

e) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję

f) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska.

Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nawierzchnię z trawy o zaproponowanych parametrach.**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 7 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1

W Rozdziale 15 pkt 1, o treści:

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **04.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem **05.06.2024 r.**

**Zastępuje się następującym:**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **06.07.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. z dniem **07.06.2024 r.**

Zmiana nr 2

W Rozdziale 16 pkt 2, o treści:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 05.06.2024 r. do godz. 9:00.

**Zastępuje się następującym:**

**Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2024 r. do godz. 9:00.**

Zmiana nr 3

W Rozdziale 16 pkt 7, o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2024 r. o godzinie 9:30.

**Zastępuje się następującym:**

**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2024 r. o godzinie 9:30.**

Załączniki:

- 1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- 2) Modyfikacja kosztorysu ofertowego oraz przedmiaru robót.
- 3) PZT z rozmieszczeniem oświetlenia.
- 4) Zdjęcia z miejsca inwestycji.

**Z up. Zarządu Powiatu  
(-) Magdalena Szczepaniak  
Główny Specjalista**