



Zielona Góra 01.2020.

Adresaci wg rozdzielnika

RZIZG.SZP.2612.1.2020

Dotyczy: 2/PN/WGSI/2020

W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. **Zakup i dostawa sprzętu pożarniczego oraz odzieży specjalnej dla strażaków** niniejszym przesyłam pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Część 18

Pytanie 1: Analizując opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 18 wnosimy o dopuszczenie do zaoferowania szelek bezpieczeństwa spełniających wszystkie wymagania SIWZ i OPZ, spełniających normy EN 361, 358, 813, które zostały dopuszczone do pracy w strefach zagrożenia wybuchem, ale nie zostały wykonane z materiału trudnopalnego.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania szelek bezpieczeństwa spełniających wszystkie wymagania SIWZ i OPZ, spełniających normy EN 361, 358, 813, które nie zostały wykonane z materiału trudnopalnego. Ponieważ ubrania specjalne są wykonane z materiału trudnopalnego to i szelki muszą być wykonane z materiałów spełniających wymagania dla ubrań specjalnych w zakresie rozprzestrzeniania płomienia.

ZASTĘPCA SZEFA ZARZĄDU

ppłk Janusz PIENIAŻEK