



UWAGA:

Sieć kablowa zostanie wykonana w jednym wykopie wraz z złącza SK-1/2R2+2R0 zgodnie z założeniami technicznymi na przebudowę i rozbudowę sieci niskiego napięcia i zasilanej ze stacji "Białobrzegi POSTW".

W rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu roboty prowadzić ręcznie, ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem użytkownika uzbrojenia!

Całość projektowanej trasy układać w rurach ośłonowych:

- głębokościennych + HDPE w miejscach skrzyżowań z innymi sieciami, twardymi, grubościennymi z HDPE pod wjazdami i drogami, skrzyżowaniami z istn. przewodem gazowym dodatkowo zabezpieczyć rurę ochronną stalową.
- skrzyżowania z istn. siecią kanalizacji sanitarnej, deszczowej, dodatkowo zabezpieczyć rurę ochronną stalową z fabryczną izolacją antykorozyjną.

[illegible]