

Gmina Legnica
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Adres: ul. Wojska Polskiego 10. 59-220 Legnica
Telefon: 76 756 46 00
e-mail: zdm@zdm.legnica.eu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ozn. DTP/37/2024, pn.: „Przebudowa ulicy Łowickiej od ul. Pomorskiej do ul. Opalowej w Legnicy”, (ID 988861)
Pytania i odpowiedzi nr 1.

I. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udostępnia treść pytań do SWZ oraz udziela wyjaśnień:

Pytania i odpowiedzi:

PAKIET I:

Pytanie 1:

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową prosimy o wyjaśnienie:

- brak w projekcie przekrojów konstrukcyjnych
- brak rodzajów asfaltów oraz frakcji do wyprodukowania nawierzchni asfaltowych oraz brak informacji na temat typów nawierzchni wiążąca zwykła czy WMS?

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia projekt techniczny zawierający przekroje konstrukcyjne. Pakiet bitumiczny składa się z następujących warstw.:

- warstwa ścieralna z SMA11;
- warstwa wiążąca z AC16W.

Uzupełniony projekt techniczny jest załącznikiem do odpowiedzi na pytania.

PAKIET II:

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy prawidłowa jest ilość robót ziemnych w poz. 70 i 79 przedmiaru robót:

W poz. 70 czy nie powinno być tylko 24,529 m³ (tj. 1226,451*2%)

W poz. 79 dlaczego jest minus 103,174 m³

Odpowiedź:

- w pozycji nr 70 omyłkowo zamiast formuły "koniec obliczeń pomocniczych" wstawiono formułę "sumy częściowej", która spowodowała błędną wartość jednostek przedmiarowych. **Prawidłowy przedmiar robót w tej pozycji to: 1226,451*2%=24,529 m³.**

- w pozycji nr 79 podano błędny obmiar. Wartość jednostek przedmiarowych powinna się równać objętości robót ziemnych wyszczególnionych w wykopach pod elementy projektowanej sieci

- poprawiony przedmiar został umieszczony jako załącznik do odpowiedzi na pytania

PAKIET III:

Pytanie 1:

Proszę o załączenie dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji deszczowej o profile , warunki ZDM, uzgodnienie projektu w zakresie KD z ZDM

Odpowiedź:

Zakres i technologia wykonywania robót budowlanych wynika z załączonej do SWZ dokumentacji projektowej

Pytanie 2:

Proszę o załączenie szczegółowego przedmiaru robót dla kanalizacji deszczowej dla wszystkich odcinków projektowanej sieci KD lub zmianę przedmiaru na scalenie niektórych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada rozbijania lub scalania pozycji określonych w Przedmiarze Robót.

Pytanie 3:

Zwracam uwagę że załączony przedmiar KD jest sporządzony nie prawidłowo np Poz. 79 jest pozycja ujemną, Poz 70 jest ilością błędnie obliczoną względem poz.69, Poz 85 według PZT wpustów jest 46 a w przedmiarze 20,

Odpowiedź:

- w pozycji nr 70 omyłkowo zamiast formuły "koniec obliczeń pomocniczych" wstawiono formułę "sumy częściowej", która spowodowała błędną wartość jednostek przedmiarowych. **Prawidłowy przedmiar robót w tej pozycji to: $1226,451 \cdot 2\% = 24,529$ m3.**

- w pozycji nr 79 podano błędny obmiar. Wartość jednostek przedmiarowych powinna się równać objętości robót ziemnych wyszczególnionych w wykopach pod elementy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dla pełnej wymiany gruntu i wynosić 1226,451 m3.

- pozycja 85. Została poprawiona i wynosi 46

- poprawiony przedmiar został umieszczony jako załącznik

Pytanie 4:

W związku z rozliczanie powykonawczym proszę o zmianę poprzez scalenie pozycji kosztorysu KD co ułatwi późniejsze rozliczanie wykonanych robót według załącznika .

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada rozbijania lub scalania pozycji określonych w Przedmiarze Robót.

Pytanie 5:

Proszę o wyrażenie zgody na zmianę sposobu włączenie przykanalików DN200 do DN315 z projektowanych przyłączy siodłowych na trójniki 315/200 90st

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu włączenia przykanalików.

PAKIET IV:

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie § 2 pkt 2 umowy: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do ciągłego sprawdzania stanu wykonania Umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy” iż uwagi te będą przedstawiane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględni wniosku gdyż powoduje on ograniczenia uprawnień Zamawiającego.

Uprawnienia Zamawiającego – Inwestora wynikają z zapisów ustawy „Prawo Budowlane” art.18

Pytanie 2:

Prosimy o zmianę § 2 pkt 5 umowy Wykonawca zwraca się o wykreślenie pkt 5, ponieważ Zgodnie z art. 651 KC jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora. Wykonawca jest zobowiązany do zbadania terenu w zakresie ale nie może na siebie przyjąć ryzyka, których jako profesjonalista nie mógł wykryć.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje treść § 2 ust.5 projektu umowy. Oferent ma możliwość i prawo zapoznania się z dokumentacją i terenem budowy na etapie sporządzania oferty. Czynności te nie wykluczają stosowania innych aktów prawnych w tym zakresie.

Pytanie 3:

Prosimy o doprecyzowanie § 4 pkt 4 umowy kogo i w jakim zakresie zamawiający będzie kontrolował.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu §4 pkt. 4.

Wakres wynika z §4 ust. 5 i ust. 3 projektu umowy

Pytanie 4:

Wykonawca zwraca się o wykreślenie zapisu § 5 pkt 2 umowy, gdyż zgodnie z wyrokiem KIO (wydanym na podstawie poprzedniej ustawy) Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 31 ust. 1 pzp (obecnie art. 99 pzp) to na zamawiającym ciąży obowiązek opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej. Wyrok z dnia 30 listopada 2017 r., KIO 2219/17. Dodatkowo zapis jest sprzeczny z art. 651 KC jeżeli dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy, maszyny lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym inwestora.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść §5 ust. 2 projektu umowy. Zamawiający załącza skorygowany projekt umowy – rewizja nr 1.

Pytanie 5:

Proszę wskazać i wymienić jakich zainteresowanych z § 5 pkt 2 podpunkt e umowy

Odpowiedź:

W projekcie umowy nie było § 5 ust. 2 pkt e

Pytanie 6:

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie terminu w jakim Zamawiający prześle Wykonawcy projekt techniczny w wersji edytowalnej.

Odpowiedź:

Projekt techniczny w wersji edytowalnej zostanie przekazany w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 7:

Prosimy o doprecyzowanie § 5 pkt 18 podpunkt 7 umowy o terminu w jakim będzie dokonywane sprawdzenie w celu akceptacji lub zgłoszenia uwag

Odpowiedź:

W projekcie umowy nie było § 5 pkt 18 podpunkt 7

Pytanie 8:

Wykonawca zwraca się o wydłużenie terminu do 7 dni lub o wskazanie dni jako roboczych w § 7 pkt 3

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin wskazany w § 7 pkt 3 na 3 dni robocze. Zamawiający załącza skorygowany projekt umowy – rewizja nr 1.

Pytanie 9:

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie terminu wyznaczonego przez Wykonawcę, jako terminu technicznie możliwego do usunięcia wad

Odpowiedź:

Patrz § 7 ust. 19 i 20 oraz §13 ust. 2. i 3. Projektu umowy

Pytanie 10:

Wykonawca zwraca się o doprecyzowanie, że: Termin wyznaczony do usunięcia wad ma wynikać z pisma Zamawiającego i ma być technicznie możliwy do wykonania, wykonawstwo zastępcze ma być poprzedzone wezwaniem do usunięcia wad, wskazaniem wad oraz wyznaczeniem terminu na rozpoczęcie usuwania;

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pyt. Nr 9

Pytanie 11:

Prosimy o zmianę w § 11 pkt 2.2 i § 11 pkt 3, że należności mają być wymagalne i bezsporne

Odpowiedź:

Zamawiający nie uwzględnia wniosku. Zapisy w § 11 pkt 2.2 i § 11 pkt 3 są zgodne z art. 447 PZP

Pytanie 12:

Prosimy o doprecyzowanie § 11 pkt 4 podpunkt 1 umowy w jakim terminie inspektor podpisuje protokół

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu §11 pkt. 4 ppkt. 1. Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych określa §7 ust. 16.

Pytanie 13:

Prosimy o doprecyzowanie § 11 pkt 4 podpunkt 2 umowy w jakim terminie inspektor podpisuje protokół

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu §11 pkt. 4 ppkt. 2. Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych określa §7 ust. 16.

Pytanie 14:

Prosimy o doprecyzowanie § 11 pkt 4 podpunkt 3 umowy w jakim terminie inspektor podpisuje protokół

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu §11 pkt. 4 ppkt. 3. Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych określa §7 ust. 16.

Pytanie 15:

Prosimy o doprecyzowanie sformułowanie „prawidłowo” w § 11 pkt 4 umowy lub jego wykreślenie, ponieważ zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, ustawa określa elementy faktury, które determinują jej prawidłowość

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił treść zapisów §11 pkt. 5. i pkt. 7 projektu umowy. Zamawiający załącza skorygowany projekt umowy – rewizja nr 1.

Pytanie 16:

Prosimy o informację, jakie asfalty (masy bitumiczne) należy użyć do wykonania warstwy wiążącej, ponieważ projekt tego nie precyzuje.

Odpowiedź:

Pakiet bitumiczny składa się z następujących warstw

- warstwa ściernalna z SMA11;

- warstwa wiążąca z AC16W.

- ww. informacje znajdują się w projekcie technicznym. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania

Pytanie 17:

Prosimy o informację, jakie asfalty (masy bitumiczne) należy użyć do wykonania warstwy ścieralnej, ponieważ projekt tego nie precyzuje.

Odpowiedź:

Pakiet bitumiczny składa się z następujących warstw

- warstwa ścieralna z SMA11;
- warstwa wiążąca z AC16W.
- ww. informacje znajdują się w projekcie technicznym. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania

Pytanie 18:

Prosimy o udostępnienie przekroju warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź:

- Przekrój warstw konstrukcyjnych znajduje się w Projekcie technicznym. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania

Pytanie 19:

Prosimy o udostępnienie spisu wycinki drzew.

Odpowiedź:

Wycinka drzew została określona na projekcie zagospodarowania terenu. W PT branży BD zawarto zapis, że umownym obowiązkiem Wykonawcy robót jest wyniesienie rozwiązań projektowych w teren, ponowna inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki, przy założeniu jej minimalizacji, co oznacza, że ilość jednostek przedmiarowych dla ww. asortymentu robót przygotowawczych może się zmiejszyć.

Pytanie 20:

Prosimy o udostępnienie wytycznych dotyczących zabezpieczenia drzew, które należy pozostawić.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, treścią PT branży drogowej oraz SSTWiORB D-01.02.01A. Nadrzędną zasadą jest, aby nie dopuścić do uszkodzenia pnia i bryły korzeniowej drzew chronionych. W przedmiarze robót uwzględniono ochronę pnia ww. drzew poprzez montaż mat słomianych z opinką zewnętrzną wykonaną z desek drewnianych. Wykonawca robót w uzgodnieniu z Zamawiającym i INI może uzgodnić inny sposób ochrony i kalkulować przedmiotową pozycję wg założeń własnych.

Pytanie 21:

Prosimy o wytyczne, jakie słupy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny, ponieważ projekt tego nie określa.

Odpowiedź:

Zakres ujęty w Projekcie technicznym BD z elementami przebudowy istniejącej linii oświetlenia drogowego. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania

Pytanie 22:

Prosimy o wytyczne, jakie wysięgniki i oprawy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny, ponieważ projekt tego nie określa.

Odpowiedź:

Zakres ujęty w Projekcie technicznym BD z elementami przebudowy istniejącej linii oświetlenia drogowego. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania

Pytanie 23:

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego drogowego, ponieważ zgodnie z OPZ str. 1 powinien zostać udostępniony.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania

Pytanie 24:

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego sanitarnego, ponieważ zgodnie z OPZ str. 1 powinien zostać udostępniony.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 25:

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego elektrycznego, ponieważ zgodnie z OPZ str. 1 powinien zostać udostępniony.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 26:

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego teletechnicznego, ponieważ zgodnie z OPZ str. 1 powinien zostać udostępniony.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 27:

Prosimy o informację, jaką masę oraz jakiej grubości należy przyjąć dla pozycji nr 47 kosztorysu „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową.”

Odpowiedź:

Miażdżość warstwy należy dostosować do stanu istniejącego elementów pasa drogowego podlegających odtworzeniu. Do realizacji robót należy zastosować MMA typu AC11S w budowywaną na gorąco. Jednostka obmiarowa nie determinuje wskazania grubości warstwy.

Pytanie 28:

Prosimy o określenie dokładnych ilości dla pozycji nr 53 kosztorysu „Cięcia techniczne istniejących drzew – zapewnienie skrajni poziomej i pionowej projektowanych elementów pasa drogowego ul. Łowickiej wraz z zebraniem i odwiezieniem pozyskanych gałęzi poza plac budowy (transport do 10 km),” ponieważ jednostka „kpl.” jest zbyt mało precyzyjna; prosimy o określenie np. w m³ lub mp.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił jednostkę obmiarową dla pozycji nr 53 przedmiaru. Skorygowany przedmiar stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 29:

Prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający miał na myśli w zapisie: „przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego wraz z budową dedykowanych doświetleń, sugerowanych przejść dla pieszych” ponieważ zapis ten jest nieprecyzyjny. Prosimy o wyjaśnienie, jakie to są dedykowane doświetlenia.

Odpowiedź:

Zakres ujęty w Projekcie technicznym BD z elementami przebudowy istniejącej linii oświetlenia drogowego. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 30:

Prosimy o doprecyzowanie, co zamawiający miał na myśli w zapisie: „przebudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego wraz z budową dedykowanych doświetleń sugerowanych przejść dla pieszych”, ponieważ zapis ten jest nieprecyzyjny. Prosimy o wyjaśnienie, o jakie sugerowane przejścia dla pieszych chodzi.

Odpowiedź:

Zakres ujęty w Projekcie technicznym BD z elementami przebudowy istniejącej linii oświetlenia drogowego. Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 31:

Skoro rozliczenie finansowe zadania ma być w formule obmiarowej na podstawie scalonych jednostek prac, zgodnie z załączonym do niniejszej dokumentacji przedmiarem przedstawionym w kosztorysie ofertowym, którego potencjalni wykonawcy nie mogą zmieniać ani w niego ingerować, oraz zgodnie z SWZ, str. 12, pkt 9, cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace, które nie zostały ujęte przez Zamawiającego w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do realizacji zamówienia, będą uznawane za roboty dodatkowe i zlecone na podstawie odrębnej wyceny.

Odpowiedź:

Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie pomocnicze, a zakres prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy wycenić na podstawie PB, branżowych PT, SSTWiORB, a także na podstawie np. wizji terenowych. Na obecnym etapie nie ma podstaw do uznania jakichkolwiek robót budowlanych za roboty dodatkowe.

Pytanie 32:

Skoro rozliczenie finansowe zadania ma być w formule obmiarowej na podstawie scalonych jednostek prac, zgodnie z załączonym do niniejszej dokumentacji przedmiarem przedstawionym w kosztorysie ofertowym, którego potencjalni wykonawcy nie mogą zmieniać ani w niego ingerować, oraz zgodnie z SWZ, str. 12, pkt 9, cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy ilości prac będą większe niż zakłada kosztorys ofertowy, również zostaną one uznane za roboty dodatkowe, a ich wykonanie zostanie zlecone na podstawie odrębnej wyceny.

Odpowiedź:

Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie pomocnicze, a zakres prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia należy wycenić na podstawie PB, branżowych PT, SSTWiORB, a także na podstawie np. wizji terenowych. Na obecnym etapie nie ma podstaw do uznania jakichkolwiek robót budowlanych za roboty dodatkowe.

PAKIET V:

Pytanie 1:

W zamieszczonej dokumentacji brak projektu technicznego branży drogowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 2:

W zamieszczonej dokumentacji brak projektu technicznego branży sanitarnej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 3:

W zamieszczonej dokumentacji brak projektu technicznego branży elektroenergetycznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 4:

Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowej w poz. 21 d.1.1. Naszym zdaniem prawidłowa ilość to 1509,271 m³.

Odpowiedź:

Przedmiar został poprawiony i stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 5:

Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowej w poz. 50 d.1.6. Naszym zdaniem prawidłowa ilość to 227,304 m³.

Odpowiedź:

Jednostki przedmiarowe dla zakupu humusu zostały przyjęte w ilości nieuwzględniającej dodatku piasku w ilości do 20%. W zależności od rodzaju dostarczonego przez Wykonawcę robót humusu na plac budowy, domieszki piasku może być mniej niż 20% - stąd zapis o domieszce do 20% (co wskazuje na zakres, a nie konkretną proporcję). Z ww. względów, wg Projektanta obiektu jednostki przedmiarowe w przedmiotowej pozycji są przyjęte poprawnie.

Pytanie 6:

Prosimy o weryfikację ilości przedmiarowej w poz. 70 d.2.1.2. Naszym zdaniem prawidłowa ilość to 24,529 m³.

Odpowiedź:

Przedmiar został poprawiony stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania

PAKIET VI:

Pytanie 1:

Dotyczy warunków udziału w postępowaniu.

a) W rozdz VIII pkt 2 ppkt 3 wkraść się błąd. Zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII Wykonawca przedkłada informację banku (..) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem a NIE (..) przed złożeniem OFERTY tak jak jest w SWZ
W związku z powyższym proszę o poprawienie błędnego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w SWZ; w rozdz VIII pkt 2 ppkt 3 oraz w rozdz X pkt. 4 ppkt 6 na zapisy o treści ;

1) SWZ rozdz. VIII pkt. 2 ppkt 3

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 2 000 000 zł brutto;

Jako potwierdzenie - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganej przez zamawiającego informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej np. świadczenie Wykonawcy.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełnią ww. warunek łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

2) SWZ rozdz. X pkt 4 ppkt. 6

6) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; kwota min. 2 000 000,- zł brutto.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganej przez zamawiającego informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej; - np. oświadczenie Wykonawcy.

Pytanie 2:

dotyczy zdolności technicznej (sprzęt)

Czy wykonawca zamiast koparko-ładowarki może wykazać się osobno koparką i osobno ładowarką?

Odpowiedź:

Wykonawca może wykazać się osobno koparką i osobno ładowarką

PAKIET VII:

Pytanie 1:

zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie zakresu robót branży sanitarnej:

- w poz. 70 przedmiaru robót jest podana ilość 1250,98 m³, naszym zdaniem powinno być $1226,451 \cdot 0,02 = 24,529$ m³

Odpowiedź:

Przedmiar został poprawiony i stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 2:

zwracam się z wnioskiem o doprecyzowanie zakresu robót branży sanitarnej:

- w poz. 79 przedmiaru robót jest podana ilość -103,174 m³, naszym zdaniem powinno być 1226,451
- poz. 74 – poz. 75 = 610,951

Odpowiedź:

Przedmiar został poprawiony i stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania

PAKIET VIII:

Pytanie 1:

Czy likwidowane odcinki kanałów deszczowych mają zostać w całości zdemontowane, usunięte z gruntu?

Odpowiedź:

Istniejące odcinki kanalizacji deszczowej przeznaczone są do likwidacji i całkowitego demontażu.

Ze względu na to, iż projektowany układ odwodnienia ul. Łowickiej ingeruje w układ odwodnienia wglębnego funkcjonujący poza projektowanym pasem drogowym, zakres robiórek należy, przed ich realizacją, uzgodnić szczegółowo z Zamawiającym.

Pytanie 2:

Czy w zakresie regulacji włączów istniejących studni, skrzynek zasuw, włązy i skrzynki mają zostać wymienione na nowe ?

Odpowiedź:

W zakresie regulacji istniejącej, naziemnej infrastruktury technicznej należy w możliwie największym stopniu wykorzystywać istniejące elementy pochodzące z rozbiórki. W przypadku elementów zdegradowanych w sposób nie pozwalający na ponowną zabudowę lub elementów pozostających w nieodpowiedniej klasie obciążenia należy je wymienić na nowe w uzgodnieniu z gestorami ww. sieci (dostawę nowej armatury technicznej powinni zabezpieczyć ww. właściciele danej infrastruktury technicznej).

Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie projektu wykonawczego/technicznego.

Odpowiedź:

Projekt techniczny został uzupełniony i znajduje się jako załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 4:

Proszę o udostępnienie warunków technicznych ZDM o których mowa w projekcie budowlanym w zakresie remontu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Zakres i technologia wykonywania robót budowlanych wynika z załączonej do SWZ dokumentacji projektowej

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 286 PZP, Zamawiający zmienia SWZ w następującym zakresie:

1. Dokument ozn. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – DTP/37/2024 zostaje zastąpiony dokumentem ozn. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – DTP/37/2024 – Rewizja nr 1,
2. Załącznik. nr 3 do SWZ DTP_37_2024 Opis Przedmiotu Zamówienia zostaje uzupełniony o dokumentację oraz zmieniony przedmiar i oznaczony jako zał. nr 3a do SWZ DTP_37_2024 OPZ – Uzupełnienie 3110 - i zawiera:
 - 1) PR_Przebudowa ul. Łowickiej w Legnicy_Korekty (23.10.2024)_po pytaniach do przetargu
 - 2) PT_BD i IE_Rew. A
 - 3) PT_IS_Rew.A_Nakład
 - 4) PT_TP_Rew.A_Nakład
3. Załącznik. nr 5 do SWZ DTP_37_2024 – Projektowane postanowienia umowy zostaje zastąpiony załącznikiem nr 5a do SWZ DTP_37_2024 – Projektowane postanowienia umowy - rewizja nr 1.
4. Zamawiający na podstawie art. 271 zmienia Ogłoszenie o zamówieniu.
Zmianie ulega termin złożenia ofert na: do dnia 08.11.2024r. do godz. 09.00 oraz termin związania ofertą na: do dnia 07.12.2024r.

Załączniki:

1. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – DTP/37/2024 – Rewizja nr 1,
2. zał. nr 3a do SWZ DTP_37_2024 OPZ – Uzupełnienie 3110,
3. zał. nr 5a do SWZ DTP_37_2024 – Projektowane postanowienia umowy - rewizja nr 1
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00519520 z dnia 31.10.2024r.

DYREKTOR

Łukasz Kuczyński