

**UA.271.1.21.2024**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Rozbudowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 października 2024 roku pod nr 2024/BZP 00574331/01***

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu (Zamawiający), na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), udziela następujących wyjaśnień i udostępnia treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie:**

*„Dzień dobry, czy można zastosować pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o mniejszej pojemności niż 290 l.. Na rynku brak dostępnych rozwiązań o konstrukcji zintegrowanej o tak dużej pojemności zasobnika c.w.u.”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że z uzyskanych informacji na rynku dostępne są pompy ciepła o wyspecyfikowanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) parametrach, a także pompy z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. o większej pojemności. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmienia zapisy OPZ w zakresie pojemności zasobnika c.w.u. pompy ciepła w ten sposób, że dopuszcza pojemność zasobnika c.w.u. większego niż 290 litrów.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 7 ww. ustawy, zmienia treść SWZ i dokonane zmiany udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

**1. pkt III.2.1) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczeniami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006560> w terminie **do dnia 26 listopada 2024 roku do godz. 12:00.**

**2. pkt III.2.5) SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert tj. **w dniu 26 listopada 2024 roku o godz. 12:15.**

**3. pkt III.3. SWZ otrzymuje następujące brzmienie:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 25 grudnia 2024 roku.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**4. W Projekcie technicznym branży sanitarnej stanowiącej część załącznika nr 1 do SWZ – OPZ wprowadza się następujące zmiany:**

1) W punkcie 4. *Instalacja grzewcza, Opis instalacji z pompą ciepła, str. 3 OPISU TECHNICZNEGO:*

- a) Pierwszy akapit otrzymuje następujące brzmienie: *„Źródłem ciepła dla budynku będzie niskotemperaturowa pompa ciepła powietrze-woda o mocy nominalnej 8 kW typu split wyposażona w zintegrowany podgrzewacz c.w.u. o poj. minimum 290 l.”*,
  - b) Ostatnie zdanie w drugim akapicie otrzymuje następujące brzmienie: *„Jednostka wewnętrzna wyposażona jest w zintegrowany podgrzewacz c.w.u. o poj. minimum 290 l.”*;
  - 2) W literze a) Instalacja wody zimnej i ciepłej punktu 5. Instalacja wewnętrzna wod-kan, str. 5 OPISU TECHNICZNEGO drugi akapit otrzymuje następujące brzmienie: *„Podgrzew wody ciepłej realizowany będzie przez pojemnościowy podgrzewacz poj. minimum 290 l zintegrowany z pompą ciepła.”*.
5. W Załączniku nr 1 do Formularza Oferty – Kosztorys ofertowy, Opis do pozycji 46 d.4 w arkuszu *Branża sanitarna* otrzymuje następujące brzmienie: *„Jednostka wewnętrzna pompy ciepła z zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o poj. minimum 290 l moc 8 kW z grzałką 3 kW, zasilanie 230V”*.
- Jednocześnie Zamawiający udostępnia Załącznik nr 1 do Formularza Oferty – Kosztorys ofertowy, uwzględniający niniejszą zmianę do SWZ.
6. Powyższa odpowiedź i zmiany w części w jakiej modyfikują SWZ wraz z załącznikami stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SWZ pozostają bez zmian.

Załącznik:

- Załącznik nr 1 do pisma z dnia 20.11.2024r. – Zal. nr 1 do FO – Kosztorys ofertowy

Z poważaniem

Przewodniczący Zarządu  
Związku Komunalnego Gmin  
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”  
(-)  
Jan Adam Kłysz