

Helenów, 21 kwietnia 2022 r.

**DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

do zamieszczenia na:
<https://platformazakupowa.pl/pn/ormon>

Dotyczy: postępowania na roboty remontowe w budynku nr 20 na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON. Nr postępowania 3/INFR/TP/2022.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający, w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek Wykonawcy:

„Prosimy o sprecyzowanie jakie konkretnie zabezpieczenia mają posiadać drzwi RC4 do pomieszczenia nr 115 - Kancelaria Tajna.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Drzwi RC4 do pomieszczeń nr: 108 i 115 muszą spełniać niżej wymienione wymagania (posiadać zabezpieczenia):

- 1) Drzwi o odporności na włamanie klasy RC4 wg PN-EN 1627 oraz dodatkowo, wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętło i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakami) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być wyposażony w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B

wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem że zamek spełnia te same wymagania co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin.

2) Dodatkowe wyposażenie (dodatkowe elementy):

- elektrozaczepy z samozamykaczem;
- zestaw do plombowania drzwi;
- kontaktron magnetyczny Grade 3.

Wniosek Wykonawcy:

„Czy kraty w oknach w pom. 115 i 108, oraz 24 szt mniejszych krat mają posiadać certyfikat dopuszczenia i spełniać określone warunki RC?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Kraty w pomieszczeniu nr: 108, 114A i 115 oraz w pom. 09 i 014 (2 z 24 krat piwnicznych) mają spełniać wymogi RC3.

Ponadto kraty w pomieszczeniu nr: 108, 114A i 115 powinny być rozsuwane lub otwierane oraz zabezpieczone nie mniej niż jedną kłódką klasy nie niższej niż -6- wg normy PN-EN-12320.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) Zamawiający, udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami na stronie internetowej - <https://platformazakupowa.pl/pn/ormon>.

KOMENDANT

płk Krzysztof SIKORSKI