

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Informacja z odpowiedziami na zapytania dotycząca postępowania na „Zakup świadczenia usługi relokacji, kolokacji infrastruktury informatycznej, łączы dostępowych oraz usługi kolokacji zapasowej”, nr postępowania 34/24/PN.

Do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Zamawiającego) wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Wniosek nr 4

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 135, ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zwracamy się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej „SWZ”), dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, pn.: „Zakup świadczenia usługi relokacji, kolokacji infrastruktury informatycznej, łączы dostępowych oraz usługi kolokacji zapasowej” Nr postępowania 33/24/PN, w następującym zakresie:

Pytanie 23:

Zamawiający wymaga udostępnienia szaf o minimalnych wymiarach 800x1000 42U dla lokalizacji DC oraz DCR. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę tego wymagania na wymóg udostępnienia szaf o minimalnych wymiarach 800x1000 42U lub 600x1200 47U, zarówno w lokalizacji DC oraz DCR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego Wykonawcy. Zamawiający pozostawia treść zapisów SWZ bez zmian.

Pytanie 24:

Zamawiający wymaga by lokalizacja DC była oddalona od siedziby Zamawiającego maksymalnie 50km, a odległość pomiędzy DC oraz DCR nie była mniejsza niż 20 km. Tak zapisane wymagania powodują w znaczny sposób ograniczenie konkurencyjności co może doprowadzić do złożenia w postępowaniu tylko jednej oferty jednego Wykonawcy. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę powyższych wymagań, odpowiednio: odległość DC od siedziby Zamawiającego maksymalnie 120 km w linii prostej oraz odległość pomiędzy DC oraz DCR wynosiła minimum 10 km w linii prostej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Zamawiający informuje, iż, zgodnie z zapisami SOPZ pomieszczenie DC musi być oddalone od pomieszczenia DRC o minimum 20 km w linii prostej a Obiekt (Kolokacja) musi być zlokalizowany nie dalej niż 50 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego.

Zamawiający informuje, iż nie wydłuża terminu na składanie i otwarcie ofert. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia wymagane w SWZ, składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej, do dnia 27 listopada 2024 do godziny 09:00. Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi w dniu 27 listopada 2024 r. o godz. 10:00, zgodnie z art. 222 ustawy Pzp.

Paweł Oracz

Dyrektor

Działu Systemów Informatycznych

/podpisano elektronicznie/