



**WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Wykonawcy postępowania nr 36/U/2023

WCKiK – SZP.2612.2.36/U/2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Usługa wykonania przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw agregatu prądotwórczego”, Sprawa 36/U/2023

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, skierowane przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie dopisku na arkuszu asortymentowo-cenowym "Koszty usunięcia awarii i napraw (50% wartości konserwacji). Dlaczego zostało przyjęte 50%? Czy te 50% kasztu należy dopisać na arkuszu do ceny jednostkowej netto?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przyjął 50% wartości konserwacji na podstawie ilości wykonanych napraw w poprzednim roku, powyższe koszty należy wpisać w arkuszu asortymentowo-cenowym w wierszu "Koszty usunięcia awarii i napraw (50 % wartości konserwacji)". W Projekcie umowy paragraf 6 "Wysokość wynagrodzenia" kwota za przeglądy techniczne, konserwacje oraz kwota koszty usunięcia awarii i napraw zostały rozbite. Łączna wartość stanowi sumę kwot.

Pytanie 2

Czy w postępowaniu mogą brać udział wyłącznie serwisy posiadające autoryzacje Fogo, Caterpillar i Eps System (Projekt umowy - obowiązki wykonawcy-pkt 7)

Odpowiedź Zamawiającego:

W postępowaniu mogą brać udział również serwisy nie posiadające autoryzacji producenta agregatu. Agregaty nie są już urządzeniami będącymi na gwarancji.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert NIE ULEGA zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/wckik> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **28.06.2023 r. do godziny 09:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.06.2023 r. o godzinie 09:15**

W imieniu kierownika Zamawiającego