

# Zakład Kominiarski Roman Piekuelko

Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim

kom. 601 987 731

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Roman Piekuelko

32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79

tel. 601 98 77 31

NIP 549 102 79 90 R-070568052

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 17.03.2021 r.

## Opinia № 48/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - **sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych**

w **Gliwice** ul. **Bronisławy** Nr **5/5,8**  
**ZBM II TBS ROM-6**

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

**Roman Piekuelko**

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania<sup>3</sup>

**W związku z czym stwierdza się co następuje:**

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)


W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

**Inne uwagi:**

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia 17.03.2021 r. podpis 



Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Dyplomowany mistrz kominiarski

(podpis i pieczęć)



ul. Droniowa 5/5, 8

WK - went. kuchni  
 WT - went. Faxienki  
 K41 - kuchnia megl.  
 PP - piece pronomiczne (typ. Warszawa)  
 Inebio-jazdca  
 1 - 14x14cm  
 2 - 14x14cm

Wydział Budownictwa  
 i Inżynierii Lądowej  
 Katedra Budownictwa  
 i Inżynierii Lądowej