

## Związek Gmin „PROKADO”

ul. Kościuszki 23, 46-060 Prószków

NIP: 754-10-12-739, REGON: 530919508 Tel. +48 77 46 48 943

E-mail: [prokado.proszkow@gmail.com](mailto:prokado.proszkow@gmail.com) Strona internetowa: <http://prokado.pl>

Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/prokado>

Prószków, dnia 10 maja 2022 r.

Post. nr **ZP/1/2022**

### Pytania i wyjaśnienia do treści SWZ

Związek Gmin „PROKADO” z/s w Prószkowie w związku z zapytaniem złożonym w postępowaniu na **Budowę studni głębinowej S4 w obrębie Zimnice Małe, gmina Prószków, powiat opolski, woj. opolskie**, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przekazuje treść pytań i wyjaśnień:

Treść Zapytania/Wyjaśnienia
<b>Pytanie nr 1:</b> Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wiercenia z wiercenia na sucho na lewy/prawy obieg płuczki?
<b>Wyjaśnienia:</b> Zamawiający dopuszcza wiercenie na lewy/prawy obieg płuczki.
<b>Pytanie nr 2:</b> Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału na rury PVC PN 16?
<b>Wyjaśnienia:</b> Zamawiający dopuszcza rury PVC PN 16. Rury muszą posiadać atest.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.