

**Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w  
Krzyszczewie**

Pytania 1

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów dokumentacji do w/w zamówienia:

W istniejących warunkach geologicznych możliwe jest wykonanie pala wierconego w rurze obsadowej (wyciąganej) natomiast specyfikacja nr M.11.03.02 Pale fundamentowe wielkośrednicowe pkt. 2.1 określa, że należy zastosować rury osłonowe, wewnątrz których należy wykonać pal za pomocą rury obsadowej wielokrotnego użytku (rura w rurze). Jest to technicznie prawie niewykonalne a poza tym nieekonomiczne. Czy Zamawiający, stosownie do zapisów pkt.1.6 w.w specyfikacji dopuści zastosowanie pali wierconych w rurze obsadowej pod warunkiem opracowania przez Wykonawcę dokumentacji technologicznej takich pali?

**Odpowiedź**

Zamawiający stosownie do zapisów pkt. 1.6 specyfikacji **M.11.03.02 Pale fundamentowe wielkośrednicowe** dopuści zastosowanie pali wierconych w rurze obsadowej pod warunkiem opracowania przez Wykonawcę dokumentacji technologicznej takich pali. Dokumentacja ta musi uzyskać akceptację Projektanta.