

## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.8.2021

Bełchatów, 2021.05.12

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

### Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.05.2021 r.:

1. Nie opisano warstwy podbudowy elastycznej ET. Czy inwestor będzie wymagał parametry i dokumenty dla podbudowy elastycznej ET?
2. Czy inwestor będzie wymagał parametrów minimalnych zgodnych z normą PN - EN 14877:2014 ?
3. Co odnośnie przepuszczalności wody. Norma w/w zakłada ją na poziomie większym od 150 mm/h. Czy zatem nie było by wskazane zastosować nawierzchni o większej przepuszczalności w związku z warunkami panującymi w Polsce?

### Odpowiedzi:

#### Ad. 1

Warstwa podbudowy elastycznej ET opisana w załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (D.7).

#### Ad. 2

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wymaga się parametrów minimalnych zgodnych z normą PN-EN 14877:2014.

**Ad. 3**

Przepuszczalność wody zgodnie z normą PN-EN 14877:2014 powinna być większa niż 150 mm/h. Dokumentacja projektowa nie wymaga stosowania produktu o większej przepuszczalności.

WICEPREZYDENT MIASTA

*mgr Dariusz Matyskiewicz*



**Otrzymują:**

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a