

Zwód poziomy
– przewód w izolacji wysokonapięciowej (Ø35 mm)

Zwód poziomy
– drut stalowy, ocynkowany Ø8 mm

Iglica odgromowa h=1m

Maszt odgromowy (zakres regulacji: 0–6°)

UK – uchwyt krzyżowy
– uchwyt krzyżowy mosiężny

UWAGA:

Istniejące zwody odprowadzające należy wymienić na nowe po istniejących trasach

Istniejące maszty antenowe należy zabezpieczyć za pomocą iglicy odgromowej h=1m na wspornikach izolacyjnych montowanych do masztu antenowego

TEMAT: NADBUDOWA CZĘŚCI ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

OBIEKT: BUDYNEK ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ, UL. REYMONTA 8,10,12, 40-027 KATOWICE

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UL. FRANCUSKA 20/24, 40-027 KATOWICE

PROJEKTANT: INŻ. MARIUSZ KOSIORZ
UPR. PROJ. NR: 395/01

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. WITOLD PIERZ
UPR. PROJ. NR: 954/05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.**
44-105 GLIWICE, UL. STRZELCÓW BEDZIŃSKICH 27

TEMAT RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ RZUT DACHU

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

DATA: **STYCZEŃ 2021**

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: **E-09**