



Biuro Projektowo – Usługowe „DROGAN”

Grzegorz Nachyła

ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom

Siedziba Biura: ul. Wróblewskiego 36 lok 16 (budynek TRAPEZ); 26 – 600 Radom

www.drogan.radom.pl

tel: 508-348-065

e-mail: drogan@interia.eu

Radom, dnia: 13.12.2022r

**MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
ul. Mazowiecka 14
00 – 048 WARSZAWA**

dotyczy: przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica

Biuro Projektowo – Usługowe „DROGAN” informuje, iż w wykonanej przez nasze Biuro dokumentacji projektowej dotyczącej „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 727 (ul. Kościuszki) w m. Wierzbica od km 63+462 do km 64+610” omyłkowo błędnie wpisano rodzaj betonu asfaltowego z którego ma być wykonana warstwa ścieralna.

Powyższa warstwa ścieralna powinna być wykonana z betonu asfaltowego **AC11S PMB45/80-55** zgodnie z uzgodnieniem z MZDW.

W dokumentacji omyłkowo został wpisany beton AC11S PMB45/80-45 co jest oczywistą pomyłką.

Wszędzie gdzie wymieniony jest beton asfaltowy z którego wykonana powinna być warstwa ścieralna powinien być wpisany beton asfaltowy **AC11S PMB45/80-55**.

Z poważaniem

mgr inż. Grzegorz Nachyła

PROJEKTANT

w specjalności drogowej bez ograniczeń

Nr upr. MAZ/0278/ROCD/04