



Nr postępowania: MT.2370.10.2021

Siedlce, 20 kwietnia 2021 r.

MT.2370.10.13.2021

### Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach informuje, że w trakcie toczącego się postępowania w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) pn. „wykonanie dobiegu do wspinalni oraz placu treningowego”, do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p." udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy p.z.p. udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi proszę o informacje, co Zamawiający rozumie poprzez wykazanie się wykonaniem zadań o nawierzchni utwardzonej? Czy nawierzchnia poliuretanowa jest wg Zamawiającego nawierzchnią utwardzoną i czy spełnia oczekiwania Zamawiającego? Czy poprzez utwardzoną nawierzchnię Zamawiający rozumie utwardzoną z kostki, betonu, asfaltobetonu?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 1: Nawierzchnia poliuretanowa wg Zamawiającego jest nawierzchnią utwardzona i spełnia oczekiwania Zamawiającego.

PYTANIE NR 2: Proszę o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wymaganiu wykonania warstwy natrysku 7 mm. Nie ma natrysku o tej grubości. Natrysk wykonuje się poprzez dwukrotne natryskanie warstwą EPDM o granulacji 0,5-1,5mm czyli grubość natrysku to max 3mm.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE NR 2: Sprostowano zapis odnośnie konstrukcji nawierzchni placu treningowego oraz dobiegu do wspinalni. Nowe brzmienie opisu „.....na którym dwukrotnie wykonuje się warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 0,5-1,5mm ....”.

Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, tym samym Zamawiający nie będzie przedłużał terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

