



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Wadowice, dnia 11.04.2023r.

Znak: ZP.26.2.18.2023.1

Informacja o modyfikacji w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej pn „Usługa demontażu, czyszczenia i przeniesienia klimatyzatorów typu split w budynkach ZZOZ w Wadowicach”

Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, informuje o modyfikacji Załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej pn „Usługa demontażu, czyszczenia i przeniesienia klimatyzatorów typu split w budynkach ZZOZ w Wadowicach”. Zmodyfikowany Załącznik stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej informacji.

Termin składania i otwarcia ofert **nie ulega zmianie**. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice> do dnia **17.04.2023r. godz. 10:00**. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 17.04.2023r. godz. 10:30**.

*Pełnomocnik Dyrektora ZZOZ w Wadowicach
ds. Infrastruktury i Logistyki*

mgr inż. Tomasz Matera

Otrzymują:
<https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice>
1 x Wykonawca
1 x a/a.



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż urządzeń klimatyzacyjnych typu split, czyszczenie i konserwacja poszczególnych podzespołów zdemontowanych urządzeń, przeniesienie i montaż urządzeń oraz wykonanie instalacji freonowych w celu połączenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiających realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary wykonane podczas wymaganej przez Zamawiającego wizji lokalnej.
3. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej i spisania na jej podstawie notatki podpisanej przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy oraz dołączenia jej do składanej oferty.
4. Wszystkie prace Wykonawca powinien prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Szpitala. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli czynności wykonywanych przez Wykonawcę.
5. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany filtrów należy poinformować o tym Zamawiającego. Dostawa filtrów jest po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia.
7. Dwa klimatyzatory zainstalowane na parterze i pierwszym piętrze budynku (byłej apteki szpitalnej) położonym przy ul. Karmelickiej 12 w całości należy przenieść do budynku parterowego położonego przy ul. Karmelickiej 5.
8. Jeden klimatyzator zainstalowany w budynku (Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego) położonym przy ul. Karmelickiej 5 w całości należy przenieść do budynku (składnicy akt) położonego pod tym samym adresem.
9. **Pięć jednostek zewnętrznych klimatyzatorów zainstalowanych na poddaszu budynku (Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego) należy przenieść z wydłużeniem instalacji freonowych do wentylowanego pomieszczenia położonego na tym samym poddaszu.**

Uwagi:

Termin wykonania usługi: max. 10 dni od dnia zawarcia umowy.

Wykonanie usługi:

1. Dokładny termin wykonania usługi należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Działu Technicznego z 1-dniowym wyprzedzeniem.
2. Środki chemiczne zastosowane do czyszczenia i dezynfekcji muszą posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.