



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita  
Polska



Dofinansowane przez  
Unię Europejską

Szczecin, dnia 06.12.2024 r.

Numer referencyjny: NZP-092/6/IIB-II-14/2024

**DO WYKONAWCÓW**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), pod nazwą „**Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie**”

### **ZESTAW 23**

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie nr 1:**

W pozycji 24 podbudowa betonowa w TER jest grubość 25 cm a na przekrojach i w opisie technicznym 30 cm. Jaką grubość mamy liczyć?

#### **Odpowiedź:**

Pytanie dotyczy poz. 24 w przedmiarze robót branży drogowej.

Prawidłowa grubość podbudowy betonowej - 30 cm.

Zamawiający dokonał modyfikacji przedmiaru branży drogowej – Załącznik do odpowiedzi udzielonej na pytanie w Zestawie nr 11.