






W celu podniesienia dystrybutora, zdejmij drzwi i użyj śrub z uchem do podnoszenia.  
Po zakończeniu instalacji usunąć śruby z uchem i ponownie zamontować drzwi.



| POZ | Podłączenie                                | Rozmiar  | Materiał        | Klasa     | Rura/typ |
|-----|--|----------|-----------------|-----------|----------|
| A   | LNG z modułu pompy                         | 1"       | Stal nierdzewna | 300 l b s | 10S BW   |
| D   | Złącze zrywalne przewodu tankowania        | 1"       | Stal nierdzewna | 300 l b s | 10S BW   |
| B   | Złącze zrywalne odprowadzenia fazy gazowej | 1/2"     | Stal nierdzewna | -         | NPT      |
| C   | Odprowadzenie LNG do zbiornika             | 1"       | Stal nierdzewna | 300 l b s | 10S BW   |
| E   | Do kominu upustowego                       | 1"       | Stal nierdzewna | 150 l b s | 10S BW   |
| I   | Pistolet do przedmuchiwania                | Ø 12 x 1 | Stal nierdzewna | -         | -        |
| G   | Kolnierz inspekcyjny MID                   | 1"       | Stal nierdzewna | 300 l b s | 10S BW   |

|                      |   |  |                |
|----------------------|---|--|----------------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | <br>ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 692 |  |                |
| TEMAT:               | Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG   |  | RYSUNEK:       |
| ADRES:               | Mateuszewo 8,<br>63-100 Śrem,<br>nr dz. 22/8, obręb 0006 Dąborwa  |  | PT-S-R-07      |
| INWESTOR:            | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.<br>ul. Parkowa 6,<br>63-100 Śrem   |  | DATA: 07.2024  |
| TREŚĆ RYS.:          | DYSTRYBUTOR LNG - RZUTY   |  | SKALA:<br>1:25 |
| BRANŻA:              | IMIĘ I NAZWISKO   | NUMER UPRAWNIEŃ/ SPECJALNOŚĆ                     | PODPIS:        |
| Sanitarna:           | mgr inż. Adam Borecki   | upr.bud. MAZ/0306/PWOS/111<br>spec. instalacyjna |                |
|                      | inż. Anna Jaroszevska   | upr.bud. MAZ/0059/POOS/03<br>spec. instalacyjna  |                |
|                      |   |  | P.B            |