


POZ	Podłączenie	Rozmiar	Ruro	Materiał
A	Zasilenie pompy LNG	Kołnierz 2" 300Lbs	10S	304L
B	Powrót cieczy do zbiornika	Kołnierz 1"1/2 300Lbs	10S	304L
D	Do komina upustowego	Kołnierz 1"1/2 150Lbs	10S	304L
E	Do dystrybutora LNG	Kołnierz 1"1/2 300Lbs	10S	304L
F	Powrót cieczy do zbiornika	Kołnierz 1" 300Lbs	10S	304L
G	Do parownicy saturacyjnej	Kołnierz 1" 300Lbs	10S	304L
H	Powrót z parownicy saturacyjnej	Kołnierz 1" 300Lbs	10S	304L

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 NORD INWEST SP. Z O.O. ul. Chełmońskiego 24/4, 63-100 Śrem, tel. 61 28 10 692		
TEMAT:	Rozbudowa stacji tankowania LNG/CNG		RYSUNEK:
ADRES:	Mateuszewo 8, 63-100 Śrem, nr dz. 22/8, obręb 0006 Dąborwa		PT-S-R-04
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem		
TREŚĆ RYS.:	MODUŁU POMPY LNG I SATURACJI (SUBMIX) RZUTY		SKALA: 1:30
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	PODPIS:
Sanitarna:	mgr inż. Adam Borecki	upr.bud. MAZ/0306/PWOS/111 spec. instalacyjna	
	inż. Anna Jaroszevska	upr.bud. MAZ/0059/POOS/03 spec. instalacyjna	
			P.B