



UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz.: DZP-553/22

Poznań, dnia 01.08.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy-Platforma zakupowa

Dotyczy: Tpm-52/22 postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **modernizację stacji transformatorowej K-283/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 25 oraz stacji transformatorowej K-355/E, zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Rokietniczej 2.**

W związku z wpływem pytań dotyczących prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 3:

Co należy wycenić w załączniku nr 3 „formularz cenowy” w pozycjach nr 1.3.1.2.1 i 2.3.1.2.1 „napęd silnikowy do odpływów”? W PFU Zamawiający kilkakrotnie wyraźnie zaznaczył, że napędy wyłączników i uziemników mają być ręczne. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju napędów: ręczne czy silnikowe. Prosimy o informację czy wszystkie pola rozdzielnic SN, łącznie z polami pomiarowymi, mają być w wyłącznikowe.

Odpowiedź:

Zamawiający koryguje formularz cenowy poprzez wprowadzenie w pozycjach 1.3.1.2.1 i 2.3.1.2.1 zapisów „napęd ręczny do odpływów”.

Napędy wyłączników i uziemników mają być ręczne. Wyjściowym założeniem jakie należy przyjąć do wyceny są napędy typu sprężynowego, uzbrajane przez „pompowanie”, a po ich zazbrojeniu czynności manipulacyjne będzie można przeprowadzać za pomocą przycisków „załącz” i „wyłącz”.

Zamawiający potwierdza, że wszystkie pola rozdzielnic SN mają być wyłącznikowe.

Zmieniony formularz cenowy stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.

Z poważaniem,