

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym
na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie ul. Obornicka 1.**

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

ZP.272.00012.2021

30.03.2021 r.

ZP.ZD-00162/21

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE:

Jaką stawkę VAT powinni przyjąć Zamawiający? Zamówienie obejmuje zarówno roboty budowlane jak i zieleni.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z rozdziałem X ust.3 SWZ ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający przy ustalaniu wartości zamówienia kierował się obowiązującymi przepisami i przyjął do wyceny stawkę VAT 23 %.

ZAPYTANIE:

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 22.03.2021r. ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie przy ul. Obornickiej 1, niniejszym zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu – SWZ pkt. IV 4) a) – poprzez wykazanie się jedną robotą polegającą na wykonaniu zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem o wartości 800 tys. zł. brutto lub dwoma o łącznej wartości np. 1,5 mln zł. Ponadto z uwagi na panującą obecnie ciężką sytuacją związaną z panującą pandemią i problemami związanymi z uzyskaniem cen z hurtowni oraz od podwykonawców prosimy o wydłużenie terminu składania ofert na dzień 16.04.2021r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia zapisy SWZ IV.1.4 a) w następujący sposób:

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże:

- a) należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu wraz z oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem, o wartości minimum 800.000,00 zł brutto każde lub jednego takiego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 zł brutto.

ZAPYTANIE:

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia mocy opraw zgodne z klasami oświetlenia plus inne na których trzeba zapewnić bezpieczeństwo normy oświetlenia, czy jest potrzeba dołączyć odpowiednich obliczeń fotometrycznych do oferty oraz czy wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych (ważnych) uprawnień, właściwych do wykonywania prac objętych przedmiotem zapytania Informacje o RODO: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

ODPOWIEDŹ:

Tak, oprawy oświetlenia zewnętrznego zostały dobrane zgodnie z normą PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Cz. 2. Miejsca pracy na zewnątrz. Wyniki obliczeń znajdują się w projekcie branżowym.

Przywołanie klas oświetleniowych za normą PN-EN 13201-2, będącą normą oświetlenia stricte drogowego, jest nieadekwatne do tematu zadania, będącego przedmiotem przetargu.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać wszelkie stosowne, przewidziane przepisami prawa, aktualne uprawnienia, do wykonywania prac objętych zamówieniem.

ZAPYTANIE:

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm jeśli taki są, na zamawiane produkty lub dobrych opisów bez podawania nazw, które mają zastosowanie a nie zostały podane do realizacji przedsięwzięcia. oświetlenie Nowych norm PN-EN13201-2;2016-03 oraz ważnych norm PN-EN12464-1:2011 „Światło i Oświetlenie miejsc pracy. PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

ODPOWIEDŹ:

SIWZ – to Specyfikacja Warunków Zamówienia. W dokumentach dodano normy: PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz.

PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania

PN-EN 60598-2-3:206 Oprawy oświetleniowe – Część 2: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne.

30.03.2021
KJ


Wskazane w projekcie oprawy stanowią rozwiązanie wzorcowe. Oprawy muszą być zgodne z opisem zawartym w Zestawieniu Podstawowych Materiałów, w którym wyspecyfikowano istotne parametry opraw oświetleniowych. Towary, które mają być wprowadzone do obrotu na terenie UE, w tym Polski muszą posiadać aktualną deklarację zgodności CE. Takowe deklaracje posiadają towary wprowadzone do projektu. Ewentualne zamienniki również muszą je posiadać, a więc spełniać normy wymagane dla opraw o konkretnym przeznaczeniu.

ZAPYTANIE:

Czy wykonawcy którzy brali udział w postępowaniach wcześniejszych i ich działania mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania przy instalacji podróbek lamp Led które nieniespełniających norm, i podstaw prawnych dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. akty prawne, rozporządzenia Polskie, wynikających z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa , z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

ODPOWIEDŹ:

Pytanie niezrozumiałe dla Zamawiającego. Proszę o sformułowanie, zadanie pytania w sposób jasny i czytelny, aby Zamawiający mógł udzielić odpowiedzi.

ZAPYTANIE:

Czy opraw oświetleniowe powinny mieć dokumenty do użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2 . Potwierdzone badaniami ze zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i ustawa o efektywności energetycznej z maj 2016, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

ODPOWIEDŹ:

Podane normy dotyczą dyrektywy niskonapięciowej. Zaproponowane oprawy muszą spełniać wskazane normy. Producent potwierdza spełnienie tych norm w deklaracji zgodności CE.

ZAPYTANIE:

Brak jest opisów ogólnych opisów lampy ich do uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw produktów , powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lm/m2 1W netto, według zamienników Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych zamienników oświetlenia sodowego na LED, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Czy wszystkie oprawy LED lub sodowe powinny spełniać niezbędne wytyczne EU

ODPOWIEDŹ:

Parametryczny opis opraw zawarty został w Zestawieniu Podstawowych Materiałów, w projekcie. Oprawy zaproponowane w projekcie to oprawy w technologii LED. Opis zawarty w Zestawieniu Podstawowych Materiałów określa parametry, jakie muszą spełniać oprawy. Po stronie wykonawcy spoczywa przedstawienie kart materiałowych potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie budowy oprawy (odpowiedni standard opraw) oraz wyników obliczeń, potwierdzających spełnienie parametrów oświetleniowych. W opisie do projektu jasno zaznaczone jest, że oprawy zastosowane w projekcie to oprawy LED. Tak, muszą, spełniać wytyczne PN, a więc i EU.

W konsekwencji dokonanych zmian SWZ wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 15.04.2021 r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert – 15.04.2021 r. o godz. 11:45,
- wniesienia wadium – 15.04.2021 r. do godz. 11:00,
- związania ofertą – 14.05.2021r.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

SEKRETARZ POWIATU
Zuzanna
Zuzanna Buczkowska