

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana akumulatorów systemu SAP i systemu oddymiania na terenie KPP w Tomaszowie Maz. przy ul. Wandy Panfil 44.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- wymianę akumulatorów w sygnalizatorach 4/39 i 1/32 **2 szt.**
- wymianę akumulatorów w centrali POLON 4000 12V/18Ah **2 szt.**
- wymianę akumulatorów w centralach oddymiania D+H 12V/2,3Ah **2 szt.**
12V/1,3Ah **6 szt.**
- sprawdzenie prawidłowości działania systemu SAP i oddymiania

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

System SAP na terenie ww. jednostki Policji składa się z następujących elementów:

- centrala POLON 4800 – 1 szt.
- czujki dymu – 209 szt.
- przycisk ROP – 17 szt.
- centrala oddymiania D+H – 2 szt.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – **3 dni robocze** od dnia podpisania umowy / zlecenia.