Licznik 3-fazowy
PPE: 480037230116030503

Przedszkole Smyk w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 28

3f

KWh

-Q3 ETIMAT T 3P 32A

3xLgY 10mm^2

LgY 10mm^2

3xLgY 10mm^2

3xLgY 10mm^2

LgY 10mm^2

Q1 RBK00 gF 63A 3p

Sekcja pomiarowa
Przystosować do plombowania

Sekcja PPOŻ

Q2 R303 6A 3p

Automatyczny przełącznik faz K1

Q4 Wyzwalacz napięciowy U>

Q4 FRX 303 3P, 100A

Q5 R301 16A

PE Przycisk PWP

N

R<10ohm

TZ 1+P-60-88

P1

T-1F/3F-b/z NOWA

Q2 K1

Q4 Q4 Q5

Q3

Q1

Numer obwodu	--		--		--		RPPOŻ/05	--		--		--	--		
Moc zainst.(obl.)	--		--		5xLGY 25mm^2		0,1	3x2,5mm^2		--	5xLGY 25mm^2		--	3x2,5mm^2	
Zabezpieczenie															
Przewód	RBK00 gF 63A		ETIMAT T 3P 32A		5xLGY 25mm^2		R303 gG 6A	NHXH		FRX 303 100A	5xLGY 25mm^2		R301 gG DO 16A	NHXH	
Nazwa obwodu	przyłącze kablowe ze złącza kablowego		Licznik energii elektrycznej trójfazowy		HOSTEL		Przycisk PPOŻ wyłącznika prądu	pom. KS0.1		Wewnętrzna linia zasilająca	kier. RG - Hostel		Centala systemu sygnalizacji pożarowej	SSP	
Długość	2m		--		--		--	--		--	--		--	--	
Przekrój			--		5xLGY 25mm^2		0,1	3x2,5mm^2		--	5xLGY 25mm^2		--	3x2,5mm^2	
Lokalizacja	kier. Złącze kablowe nr 208														

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort Wykonał mgr inż. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PWOE/12 Zatwierdził	Rodzaj dokumentu Proj. Budowlany Tytuł Schemat złącza pomiarowego	Tytuł zadania: Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich do obowiązujących przepisów ppoż. Adres: Mikołajki Pomorskie, dz. nr 24; 8/3 Język -- Zmiana -- Data 2019-08 Arkusz E-5