

**ZESPÓŁ SZKÓŁ  
Im. MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ  
BUDYNEK SZKOLNY  
Rzut kondygnacji: I piętro**

Skala 1:125

**SZKOLA**

Powierzchnia użytkowa obiektu	3551,45 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji/etapu	894,90 m <sup>2</sup>
Kubatura całkowita obiektu	11064,70 m <sup>3</sup>
Wysokość obiektu	11,40 m

**WILA SPÓRTOWA**

Powierzchnia użytkowa obiektu	1163,00 m <sup>2</sup>
Powierzchnia kondygnacji/etapu	328,78 m <sup>2</sup>
Kubatura całkowita obiektu	9734,00 m <sup>3</sup>
Wysokość obiektu	8,00/4,20 m

1. Wersyfikacja budynku - nie dotyczy
2. Kierunek strumienia - 21. III
3. Długość drogi ewakuacyjnej przy jednym wyjściu - 52,00 m
4. Długość drogi ewakuacyjnej przy dwóch wyjściach - 48,00 m
5. Długość drogi ewakuacyjnej - 11,30 m
6. Minimalna ilość środków gaśniczych zamontowanych w północnym skrzydle budynku - 20 kg ka 30 sm<sup>2</sup>
7. Maksymalna długość drogi do podręcznego sprzętu gaśniczego - 50,00 m
8. Oczekiwane przebiegi ewakuacji - nie dotyczy

**8. Instalacje gaśnicze i zastożeniowe**

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu - występuje na poziomie podpiwnic
- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa występuje - nie występuje w skrzydle "B"
- drzwi dymoszczelne drzwi korytarza na oddzielenie od klatki schodowej - nie występuje

← kier. drogi ewakuacyjnej

Wzrost maksymalnego obiektu  
Wzrost, wysokość obiektu

