

DZ-P.231.1.12.2024

Lublin, dnia 04.09.2024 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę oświetlenia drogowego ul. Nałkowskich w Lublinie (przy rzece od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej) - ETAP I.**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

1. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw Led zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo na drogach i miejscach publicznych ludziom, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź:

Obliczenia dotyczące opraw LED spełniają wymogi odnośnie klas oświetlenia wynikające z warunków technicznych wydanych przez Wydział Utrzymania Oświetlenia i Sygnalizacji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie – pismo znak OS-OS.4330.1.7.2024 z dnia 07.02.2024 r. W/w obliczenia oraz warunki techniczne zostały zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

2. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Proszę o dodanie do SIWZ więcej obowiązujących informacji i Norm na zamawiane i produkty w opisach, w które ma zastosowane średnica minimalna mocowanie oraz uchwyt mocujący lampę, a nie zostały podane, i czy wymiany słupów i wysokości słupów po zmianach w projekcie zostały zaznaczone.

Odpowiedź:

Średnica montażowa oprawy winna być dostosowana do zastosowanych wysięgników. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) **dokonyje modyfikacji załącznika nr 1 do SWZ poprzez uzupełnienie o Szczegółową specyfikację techniczną przebudowy oświetlenia drogowego**, w której w pkt 2.3.6. Wysięgniki - została zawarta informacja: „wysięgniki wykonywać z rur aluminiowych o średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm”. Zmiany w projekcie nie miały miejsca.

3. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu. nowych norm: PNEN 13201-2 :2016-03. Czy powinny być zachowane prawo własności intelektualnej i przemysłowej co do Diody Led i innych nowych technologii i zastosowań świetlnych zastosowane w lampach Led, niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czy do analizy powinny służyć następujące akty prawne i dyrektywy EU i rozporządzenia oraz zgodnie z Ustawą 20 maj 2016 poz 831 Energetyczną o przeprowadzeniu audytu energetycznego zgodnie z, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności

intelektualnych, z zakresu własności przemysłowej.

Odpowiedź:

Powyższego „pytania” nie można utożsamiać z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wiadomość wykonawcy została zredagowana z naruszeniem podstawowych zasad składni i gramatyki języka polskiego. Ponadto z treści wiadomości nie sposób zidentyfikować, o wyjaśnienie jakich elementów SWZ wnioskuje Wykonawca. Zamawiający w sposób jasny i prawidłowy sporządził opis przedmiotu zamówienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

4. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: Obecnie, na terenie UE obowiązują normy bezpieczeństwa IEC oraz wymogi bezpieczeństwa PNEN 60061, PN-EN 60598, PN-EN 61347, EN 62031, PN-EN 62471, PN-EN 62560 i PN-EN 62663-1. Przepisy te są ujęte w licznych Rozporządzeniach i Dyrektywach UE, m.in. w sprawie urządzeń obrotu towarami wrażliwych i bezpieczeństwach technicznego i niskonapięciowych i kompatybilności elektromagnetycznej oraz w przepisach (ekoprojekt). Gdzie warunkiem zapewniającym zgodność jest posiadanie znaku CE przez produkty LED odnoszą się do Europejskiej Bazy Danych Produktów dotyczących Etykietowania Energii.

Odpowiedź:

Powyższego „pytania” nie można utożsamiać z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wiadomość wykonawcy została zredagowana z naruszeniem podstawowych zasad składni i gramatyki języka polskiego. Ponadto z treści wiadomości nie sposób zidentyfikować, o wyjaśnienie jakich elementów SWZ wnioskuje Wykonawca. Zamawiający w sposób jasny i prawidłowy sporządził opis przedmiotu zamówienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

5. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Czy jest określone życia produktu finansowego i warunki dotyczące jego likwidacji określa się w umowie w sprawie gwarancji. W stosownych przypadkach w ramach produktu finansowego na poziomie operacji z zakresu finansowania lub inwestycji można przewidzieć możliwość wyjścia z inwestycji lub zbycia ekspozycji przed końcem okresu życia inwestycji bazowych

Odpowiedź:

Powyższego „pytania” nie można utożsamiać z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wiadomość wykonawcy została zredagowana z naruszeniem podstawowych zasad składni i gramatyki języka polskiego. Ponadto z treści wiadomości nie sposób zidentyfikować, o wyjaśnienie jakich elementów SWZ wnioskuje Wykonawca. Zamawiający w sposób jasny i prawidłowy sporządził opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, w tym zapisy dotyczące gwarancji. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

6. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Brak jest opisów ogólnych lampy i ich wielkości uchwytu i mocowania, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według zamienników światła sodowego na Led, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Oraz wskazanie jego badań i finansowania zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE,

Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii,

Odpowiedź:

Wytyczne dotyczące opraw LED zostały zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ. Do wyceny należy stosować oprawy LED o skuteczności świetlnej netto minimum 110 lm/W.

7. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Jaki jest cel segmentu zrównoważonej infrastruktury jest wspieranie operacji z zakresu finansowania i inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie InvestEU. Nie naruszając przepisów dotyczących działań wyłączonych (sekcja 2.3.3 niniejszych wytycznych inwestycyjnych) oraz zasad przydziału w ramach Funduszu InvestEU określonych w sekcji 2.6, każdy właściwy obszar związany ze zrównoważoną infrastrukturą wymieniony w załączniku II do rozporządzenia w sprawie InvestEU kwalifikuje się do wsparcia w ramach segmentu polityki dotyczącego zrównoważonej infrastruktury

Odpowiedź:

Powyższego „pytania” nie można utożsamiać z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wiadomość wykonawcy została zredagowana z naruszeniem podstawowych zasad składni i gramatyki języka polskiego. Ponadto z treści wiadomości nie sposób zidentyfikować, o wyjaśnienie jakich elementów SWZ wnioskuje Wykonawca.

Zamawiający w sposób jasny i prawidłowy sporządził opis przedmiotu zamówienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

8. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Czy wszystkie oprawy LED powinny spełniać niezbędne wytyczne zarówno co do sprzętu jak i jego znakowania. Niniejsza informacja zawiera wytyczne dotyczące zasad klasyfikacji sprzętu elektrycznego i ustawą. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej . Wsparcie w ramach efektywności energetycznej i oszczędności energii będzie obejmować projekty zgodne z zobowiązaniami Unii podjętymi w ramach Agendy 2030 i porozumienia paryskiego oraz przyczyniać się do realizacji celów określonych w dyrektywie 2012/27/UE (63) (ograniczenie zapotrzebowania na energię za pomocą środków służących oszczędzaniu energii oraz zarządzania popytem, stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, wspieranie systemu ciepłowniczego i produkcji energii w projektach kogeneracji, które ograniczają zużycie energii oraz zapobiegają emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń). Wsparcie będzie obejmować projekty zgodne z inicjatywą „Fala renowacji” (64), w szczególności z trzema obszarami, na których inicjatywa ta się koncentruje: rozwiązanie problemu ubóstwa energetycznego i budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej; renowacja budynków publicznych, takich jak placówki administracyjne, edukacyjne i opieki zdrowotnej, oraz obniżenie emisyjności ogrzewania i chłodzenia. Należy wspierać projekty modernizujące systemy ogrzewania i chłodzenia budynków, ponieważ mają one zasadnicze znaczenie dla dekarbonizacji zasobów budowlanych w UE. Wykorzystanie lokalnego potencjału energii odnawialnej ma również kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zależności UE od importowanych paliw kopalnych. Wsparcie to będzie obejmować także renowację istniejących budynków pod kątem efektywności energetycznej przykładowo: Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED. Wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsyłu światła o charakterze drogowym,

która nie oślepi kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni. Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego * Jaka powinna być Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni

Odpowiedź:

Wytyczne dotyczące opraw LED zostały zawarte w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

9. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Jak jest przewidziany rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej oraz tworzenie rozwiązań w zakresie urządzeń i innowacyjnych technologii. Wsparcie w ramach rozwoju zrównoważonej infrastruktury transportowej oraz tworzenia rozwiązań w zakresie urządzeń i innowacyjnych technologii będzie ukierunkowywane na rozwój zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury transportowej, suprastruktur, rozwiązań i sprzętu służących mobilności, a także innowacyjnych technologii, zgodnie z priorytetami Unii w zakresie transportu, strategią na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności (69) oraz z zobowiązaniami podjętymi na mocy porozumienia paryskiego. Wsparcie to będzie obejmować projekty wspierające rozwój infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej („TEN-T”), remonty i modernizację istniejącej infrastruktury i komponentów poziomu połączeń międzysystemowych we wszystkich rodzajach transportu

Odpowiedź:

Powyższego „pytania” nie można utożsamiać z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wiadomość wykonawcy została zredagowana z naruszeniem podstawowych zasad składni i gramatyki języka polskiego. Ponadto z treści wiadomości nie sposób zidentyfikować, o wyjaśnienie jakich elementów SWZ wnioskuje Wykonawca. Zamawiający w sposób jasny i prawidłowy sporządził opis przedmiotu zamówienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

10. Pytanie:

(Pisownia oryginalna) Czy wspieranie rozwoju zrównoważonej i bezpiecznej infrastruktury łączności cyfrowej musi koncentrować się na projektach wspierających szeroki zakres produktów i usług w dziedzinie komunikacji i technologii informacyjnej. Takie wsparcie może obejmować na przykład projekty wspierające uniwersalne (tj. obejmujące obszary wiejskie/periferyjne) uruchamianie infrastruktury, wdrażanie cyfrowych sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym poprzez wdrażanie przewodowych i bezprzewodowych systemów łączności, m.in. systemów światłowodowych i systemów łączności 5G, oraz inwestycje niezbędne w celu osiągnięcia unijnych strategicznych celów łączności cyfrowej zdefiniowanych w komunikacie „Łączność dla konkurencyjnego jednolitego rynku cyfrowego. arcie to będzie ukierunkowane także na projekty mające na celu zwiększenie zdolności i odporności unijnych sieci (np. zabezpieczonych kwantowo sieci komunikacyjnych, międzyregionalnej i międzynarodowej łączności, m.in. za pomocą kabli lądowych i podmorskich, systemów satelitarnych, ośrodków przetwarzania danych oraz sieci ochrony publicznej i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych) oraz wspieranie transformacji cyfrowej najważniejszych usług publicznych.

Odpowiedź:

Powyższego „pytania” nie można utożsamiać z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wiadomość wykonawcy została zredagowana z naruszeniem podstawowych zasad

składni i gramatyki języka polskiego. Ponadto z treści wiadomości nie sposób zidentyfikować, o wyjaśnienie jakich elementów SWZ wnioskuje Wykonawca. Zamawiający w sposób jasny i prawidłowy sporządził opis przedmiotu zamówienia. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.