



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. 47 701 31 03

faks: 47 701 20 02

Radom, dnia 20.01.2023 r.

Egz. poj.

WYKONAWCY



WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ nr 3

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp w przedmiocie zamówienia:

Budowa Posterunku Policji w gminie Sońsk - zaprojektuj i wybuduj w systemie modułów 3D

Nr wew. postępowania 1/23, (ID 712291)

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu w związku z zapytaniami, które wpłynęły od wykonawców dokonuje na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wyjaśnień i zmiany treści SWZ w następującym zakresie:

Pytanie nr 1:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi pkt 12ppkt2.4 SWZ tj. zdolność zawodowa i techniczna prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie warunków:

a) *posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj:*

Posiadanie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia poprzez udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów w systemie budownictwa modułowego (system modułów 3D) wraz z dokumentacją projektową, każda o wartości co najmniej **2.500.000,00 zł brutto**.

ma na myśli budynek użyteczności publicznej wykonany w technologii budownictwa modułowego w konstrukcji stalowej, o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, gdzie wymiary modułu dostosowane są do układu funkcjonalnego budynku, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający w odniesieniu do ujętego w pkt XVII.2.4) SWZ warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia informuje, że nie ograniczył się jedynie do budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii budownictwa modułowego w systemie modułów 3D, lecz tak jak jest to ujęte pkt XVII.2.4) SWZ warunkiem jest udokumentowanie

wykonania, tj. zakończenia (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie obiektów w systemie budownictwa modułowego (system modułów 3D) wraz z dokumentacją projektową, każda o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł brutto, bez względu na przeznaczenie obiektu.

Pytanie nr 2:

Zwracamy się o udostępnienie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że jest na etapie uzyskania warunków technicznych przyłącza wodociągowego, warunki przyłącza kanalizacyjnego zostaną udostępnione.

Pytanie nr 3:

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych terenu posesji objętej opracowaniem.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych działki

Pytanie nr 4:

Zwracamy się o wyjaśnienie czy w ramach niniejszego postępowania Zamawiający przewiduje wykonanie likwidacji nieczynnej infrastruktury podziemnej.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający przewiduje likwidację nieczynnej infrastruktury podziemnej

Pytanie nr 5:

Mając na uwadze fakt, że projektowany budynek garażowy jest budynkiem nieogrzewanym oraz, że nie będą w nim przechowywane materiały wymagających zapewnienia warunków temperaturowych, zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian optymalizujących koszty wykonania, co w oczywisty sposób przełoży się na obniżenie ceny ofertowej i konkurencyjność składanych ofert. Tym samym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza optymalizację budynku garażowo-magazynowego poprzez **zastosowania przegród oraz stolarki drzwiowej i okiennej o współczynnikach przenikania ciepła jak dla budynków nieogrzewanych**, zgodnie z aktualnym stanem prawnym.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza optymalizację budynku garażowo-magazynowego poprzez zastosowanie przegród oraz stolarki drzwiowej i okiennej o współczynnikach przenikania ciepła jak dla budynków nieogrzewanych, zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Pytanie nr 6:

Zwracamy się z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian optymalizujących koszty wykonania budynku garażowego, co w oczywisty sposób przełoży się na obniżenie ceny ofertowej i konkurencyjność składanych ofert, w zakresie **zmiany elewacji oraz pokrycia dachowego na płytę warstwową** (grubość warstwy ocieplenia zgodnie z aktualnym stanem prawnym według współczynników przenikania ciepła), **wykończenia ścian wewnętrznych i**

sufitów poprzez wykorzystanie poszycia płyty warstwowej jako ostatecznej warstwy (warstwa zmywalna, odporna na zabrudzenia), wykonania podłogi na całej powierzchni budynku w kostce betonowej 8cm, wykonania konstrukcji budynku w technologii systemowej konstrukcji stalowej zamiast technologii prefabrykowanych modułów 3D. W naszej ocenie wprowadzenie tych zmian pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie ostatecznych ofert niższych o 120.000 - 150.000 zł w stosunku do ofert sporządzonych na bazie obecnych zapisów PFU. Zaproponowana optymalizacja nie wpłynie na pogorszenie jakości wykonania zadania oraz na wizualne aspekty całej inwestycji.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie powyższej zmiany

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 (kwaterunek posterunku policji).

Odpowiedź nr 7: Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa pierwszego kwaterunku posterunku policji

Pytanie nr 8:

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykonania robót przygotowawczych prosimy o potwierdzenie, że wycinka drzew oraz rozbiórka istniejącego ogrodzenia jak i istniejących budynków na działce nr 18 obręb Gołotczyzna leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający potwierdza, że wykonanie prac przygotowawczych takich jak rozbiórka istniejącego ogrodzenia, wycinka drzew oraz rozbiórka istniejących budynków leży po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 9:

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni dla działki nr 18 obręb Gołotczyzna.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie poprawnej powierzchni wewnętrznej budynku garażowo-magazynowego, rozbieżność w PFU.

Odpowiedź nr 10: Właściwa powierzchnia wewnętrzna budynku garażowo- magazynowego wynosi około 75,00 m²

Pytanie nr 11:

Czy w celu obniżenia kosztów realizacji inwestycji Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowanie szyb niskoemisyjnych w oknach budynku garażowo-magazynowego? Budynek garażowo-magazynowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi i zastosowanie szyb niskoemisyjnych nie jest uzasadnione pod względem użytkowym jak i ekonomicznym.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zastosowania w budynku garażowo – magazynowym szyb niskoemisyjnych

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie poprawnej ilości nasadzenia zieleni niskiej do wykonania w ramach niniejszego postępowania. Rozbieżność w PFU.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający informuje, że właściwa ilość nasadzenia zieleni niskiej do wykonania w ramach zadania to 200 szt.

Pytanie nr 13:

W związku z zapisem w PFU: *“Rozdzielnica wyłącznika p. pożarowego powinna być zaprojektowana i wykonana w obudowie szczelnej, wyposażona między innymi w rozłącznik pożarowy, przełącznik ręczny zasilania sieć-agregat, przełącznik faz. Rozdzielnicę usytuować na zewnątrz budynku.”* Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa oraz montaż agregatu prądowórczego. Jeśli jest, prosimy o doprecyzowanie wymagań jakie ma spełniać.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest dostawa i montaż agregatu prądowórczego

Pytanie nr 14:

Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej?

Odpowiedź nr 14: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych sieci strukturalnej

Pytanie nr 15:

Czy siłownia telekomunikacyjna jest w zakresie dostawy?

Odpowiedź nr 15: Siłownia telekomunikacyjna jest w zakresie dostawy

Pytanie nr 16:

Prosimy o doprecyzowanie jakie odbiory mają zostać zasilone poprzez centralny UPS.

Odpowiedź nr 16: Zamawiający informuje że z centralnego UPS-a mają być zasilane gniazda wchodzące w skład punktów elektryczno – logicznych (PEL)

Pytanie nr 17:

Czy w zakresie należy dostarczyć urządzenia wymienione w PFU:

Urządzenia aktywne LAN:

Przełącznik dostępowy 24 portowy wraz z ukompletowaniem

C9200L-24P-4G-E	Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials	1
CON-SSSNT-C920L24G	SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Net	1
C9200L-NW-E-24	C9200L Network Essentials, 24-port license	1
CAB-TA-EU	Europe AC Type A Power Cable	1
PWR-C5-BLANK	Config 5 Power Supply Blank	1
C9200-STACK-BLANK	Catalyst 9200 Blank Stack Module	2
C9200L-DNA-E-24	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license	1
C9200L-DNA-E-24-	C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term	1

3Y	license	
CON-SSTCM-C92LE24	SOLN SUPP SW SUBC9200L Cisco DNA Ess	1
NETWORK-PNP-NONE	Network Plug-n-Play Opt Out SKU	1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach nie gorszych jak te wymienione w PFU?

Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania urządzeń innych producentów niż tych wymienionych w PFU. Podyktowane jest to tym, że struktura sieci OST 112 jest oparta o systemy producenta Cisco i konieczne jest zachowanie pełnej spójności i kompatybilności z obecnie eksploatowanymi systemami Zamawiającego

Pytanie nr 18:

Prosimy o zmianę w § 8 ust. 4 „W przypadku wystąpienia wad przedłożonej dokumentacji, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych licząc od daty zawiadomienia przez Zamawiającego. Wówczas protokół odbioru zostanie podpisany w terminie 5 dni roboczych od daty przedłożenia poprawionego projektu budowlanego i wykonawczego.”.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 8 ust. 4 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 19:

Prosimy o zmianę w § 8 ust. 5 „Jeżeli w trakcie realizacji prac wykonywanych w ramach etapu drugiego, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2, na podstawie opracowanych przez Wykonawcę projektu budowlanego stwierdzone zostaną wady tegoż projektu, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego.”

Odpowiedź nr 19: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 8 ust.5 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 20:

Prosimy o zmianę w § 8 ust. 7. „Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do realizacji etapu drugiego w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego potwierdzającego wykonanie i odebranie przedmiotowego projektu budowlanego i wykonawczego”.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 8 ust. 7 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 21:

Prosimy o zmianę w § 14 ust. 1. na: "Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, własność przedmiotowych projektów oraz prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania zmian, wykonywania praw zależnych, co nastąpi wraz z przekazaniem tych projektów i zapłatą całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (...)"

Odpowiedź nr 21: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 14 ust.1 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 22:

Prosimy o zmianę w § 21 ust. 1. Pkt 1) lit. b) „może dokonać odbioru w uzgodnionym z Wykonawcą terminie na usunięcie wad, jeżeli nie uniemożliwiają one używania obiektu lub pomieszczeń.

Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 23:

Prosimy o zmianę w § 21 ust. 2. „W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub nie usunie ich w uzgodnionym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryć z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych.”

Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 21 ust. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 24:

Prosimy o zmianę w § 22 ust. 2. „W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Terminy na usuwanie wad, stwierdzonych podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy nie mogą być dłuższe niż 10 dni roboczych chyba, że technologia robót uniemożliwi usunięcie wad w tym terminie.”

Odpowiedź nr 24: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 22 ust. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 25:

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych określonych w § 17 ust. 2.

pkt 1) lit. a) z 10% na 5%,

pkt 2) lit. a) z 0,2% na 0,02%,

pkt 2) lit. b) z 0,2% na 0,02%,

- pkt 2) lit. c) z 0,02% na 0,01%,
- pkt 2) lit. d) z 0,02% na 0,01%,
- pkt 2) lit. e) z 0,8% na 0,08% i z 0,1% na 0,01%,
- pkt 2) lit. f) z 1000,00 zł na 500,00 zł,
- pkt 2) lit. g) z 1000,00 zł na 500,00 zł,
- pkt 2) lit. h) z 1000,00 zł na 500,00 zł,
- pkt 2) lit. i) z 100,00 zł na 50,00 zł,
- pkt 2) lit. j) z 0,5% na 0,05%,
- pkt 2) lit. k) z 500,00 zł na 250,00 zł,
- pkt 2) lit. l) z 10% na 5%,

Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 17 ust. 2 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 26:

Propozycja dodania w § 17 ust. 2. m) „za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 5.”

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego propozycji obniżenia wysokości kary w pkt 2) lit. l) powyżej Wykonawca proponuje wprowadzenie tej samej wysokości w pkt 2) lit. m).

Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do § 17 ust. 2 lit. m do Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 27:

Propozycja zmiany wysokości kar umownych określonych w § 17 ust. 3. z 20% na 10%.

Odpowiedź nr 27: Zamawiający nie wyraża zgody na objętą prośbą Wykonawcy zmianę zapisów § 17 ust. 3 Załącznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 28:

Czy w ofercie cenowej należy uwzględnić instalację i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej typu WSZ we wskazanym przez Zamawiającego Posterunku Policji w Garnizonie mazowieckiej Policji wg. wytycznych Zamawiającego ?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający wyjaśnia, że w ofercie cenowej dotyczącej zamówienia na „Budowa Posterunku Policji w gminie Sońsk” - zaprojektuj i wybuduj w systemie modułów 3D, należy uwzględnić instalację i uruchomienie siłowni telekomunikacyjnej typu WSZ.

W związku z publikowanymi wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 w związku z art. 284 ust. 2 **przedłuża termin składania ofert na dzień 25.01.2023 r. do godziny 11:00.**

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy treści SWZ:

w Rozdziale X pkt 1 jest zapis:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert do dnia 21.02.2023 r.”

zmienia się na zapis:

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 23.02.2023 r.**”

w Rozdziale XIV pkt 8 jest zapis:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godziny 11.00 ”.

zmienia się na zapis:

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **25.01.2023 r. do godziny 11.00 .**”

w Rozdziale XV pkt 1 jest zapis:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 11:05 za pośrednictwem Platformy.

zmienia się na zapis:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.01.2023 r. o godzinie 11:05** za pośrednictwem Platformy.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
Justyna Kowalska
Justyna Kowalska

Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ nr 3 opublikowano w dniu 20.01.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania mieszczącej się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Wyk. egz. poj.
dokument wytworzył: Monika Jędryś
RTJ-8/23

URZĄD GMINY SOŃSK

06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20

tel. 23 671 30 85, fax: 23 671 38 22

NIP 566-18-02-709, REGON: 000551214

ZASADNICZA
Wydział
KW
11.01.2023
Sońsk, dnia 03.01.2023r.
Renata Szymczak

W. Mandrecki

IP. 7012.53.2022

**Komenda Wojewódzka Policji
w Radomiu
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2022r. w sprawie wykonania przyłącza do sieci kanalizacyjnej działki nr ew. 18 w obrębie Gołotczyzna, gm. Sońsk, wyrażam zgodę na wykonanie w/w przyłącza zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj; Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.)

Urząd Gminy w Sońsku określa następujące warunki techniczne budowy w/w przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Wykonać projekt budowlano wykonawczy przyłącza z włączeniem do sieci kanalizacyjnej w ulicy Ciechanowskiej w msc. Gołotczna, gm. Sońsk do studzienki o rzędnych terenowych 106,73/104,95.
2. W/w projekt uzgodnić w Urzędzie Gminy Sońsk.
3. Na działce inwestora przewidzieć podłączenie studzienek rewizyjnych.
4. Przed realizacją przedmiotowego zadania należy wystąpić z wnioskiem do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o wydanie decyzji pozwalającej na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej ul. Ciechanowskiej w msc. Gołotczyzna, gm. Sońsk w celu umieszczenia w niej urządzeń kanalizacyjnych.
5. Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres trzech lat od daty ich wydania.
6. Włączenie do sieci wykonać pod nadzorem i przy udziale przedstawiciela Urzędu Gminy Sońsk po uprzednim poinformowaniu z wyprzedzeniem 3 dni.
7. Inwestor jest zobowiązany do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz dostarczenie jej do Urzędu Gminy Sońsk w terminie 30 dni od wykonania robót.
8. Inwestor jest zobowiązany po wykonaniu przyłącza do podpisania umowy na odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej w Urzędzie Gminy Sońsk pokój nr 13.

Koszty związane z projektem przyłącza kanalizacyjnego jak i realizacją jego budowy zapewni na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie w/w inwestycji do sieci kanalizacyjnej.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

WÓJT GMINY SOŃSK

Jarosław Muchowski

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
siedziba w RADOMIU
Npłynęło dnia: 11.01.2023
271 dr