

Nowa Ruda, dnia 24.06.2021 r.

**Gmina Nowa Ruda  
ul. Niepodległości 1  
57-400 Nowa Ruda**

**Oznaczenie sprawy: RPZP.271.3.2021**

**Dotyczy zamówienia:**

**„Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Gmina Nowa Ruda występując jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie pn. **„Budowa przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie”** w związku z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie nr 4 i 5:**


zwracam się z prośbą i wnoszę, na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o:

1. Dopuszczenie, równolegle do technologii żelbetowo-murowanej przewidzianej aktualnie obowiązującymi zapisami SIWZ zawartymi w ogłoszeniu o postępowaniu przetargowym, technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku i
2. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 09.07.2021 roku.

#### **Odpowiedź:**

Technologia realizacji robót budowlanych została określona w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i Zamawiający nie dopuszcza odstępstw w tym zakresie.

Termin składania ofert został określony w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla postępowań na roboty budowlane i Zamawiający nie przewiduje jego przedłużenia.

Z up. Wójta  
Anna Zawisła  
  
Zastępca Wójta