

Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ul. Sosnowej w Cerekwicy, polegająca na umocnieniu nawierzchni ul. Sosnowej w Cerekwicy. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania.

2. Materiały wyjściowe

Opis techniczny opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430),
- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,
- wizja w terenie.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiat poznański, gmina Rokietnica, w miejscowości Cerekwica na ul. Sosnowej. Ulica stanowi dojazd do zabudowy jednorodzinnej. Posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej ulepszonej, częściowo nawierzchnię bitumiczną. Stan ulicy pokazano na poniższych zdjęciach.



Budowa ul. Sosnowej w Cerekwicy



Gmina Rokietnica
Ul. Gołęcińska 1
62-090 Rokietnica

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na ul. Sosnowej, projektuje się umocnienie nawierzchni ulicy, mające na celu podwyższenie jej parametrów użytkowych i technicznych w zakresie niewymagającym zmiany istniejących granic pasa drogowego.

Na ul. Sosnowej od ul. Żwirowej do ul. Wiązowej, projektuje się umocnienie nawierzchni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 średniej grubości 7cm. Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego należy wykonać nadając przekrój jednostronny (odcinek na długości lasu), a na dalszej części daszkowy o spadku 2% na szerokości 4,70m. Podbudowę z kruszywa łamanego wykonać rozścielaczem. Na tak przygotowanej podbudowie należy wykonać warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o szerokości 4,50m, grubości 5cm i długości 335mb. Na odcinku od ul. Wiązowej do końca działki nr 106/9 (posesja nr 76), wykonać podbudowę o szerokości 4,20m i warstwę ścieralną o szerokości 4,00m na długości 83mb. Na tym samym odcinku należy wykonać poszerzenie o średniej szerokości 1,00m, aby umożliwić wykonanie nawierzchni o szerokości 4,00m. Konstrukcja poszerzenia: kruszywo łamane 0/31,5 grubości 15cm.

W ramach zadania wykonać wyploty od ul. Sosnowej w ul. Wiązową na długości 15mb i szerokości 4,00m (3 wyploty). Konstrukcja analogiczna jak dla ul. Sosnowej.

Ponadto wykonać umocnienie skrzyżowania ul. Żwirowej z ul. Sosnową, poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 średniej grubości 7cm i szerokości 4,20m na długości 20mb. Na podbudowie wykonać nakładkę bitumiczną z AC11S grubości 5cm i szerokości 4,00m na 20mb ul. Żwirowej (nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej).

Pobocza należy umocnić obustronnie kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 na szerokości 0,50m od krawędzi warstwy ścieralnej.

Zakres został oznaczony na planie orientacyjnym.

5. Konstrukcja nawierzchni

Umocnienie nawierzchni ul. Sosnowej w Cerekwicy:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grubości 5cm.
- oczyszczenie i skropienie podbudowy z KŁSM wzdłuż krawędzi podbudowy na szerokości 0,5m obustronnie
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i średniej grubości 7cm.
- istniejąca ulepszona nawierzchnia.

Umocnienie poboczy:

- KŁSM 0/31,5 średniej grubości 10cm.
- istniejące podłoże.

6. Odwodnienie

Wodę opadową z jezdni odprowadza się powierzchniowo w pas pobocza drogi gminnej. Na długości działki nr 213 (las) wykonać ścinkę pobocza na długości 300mb w sposób umożliwiający odpływ wody opadowej na odcinku o przekroju jednostronnym.

7. Regulacja istniejących urządzeń

Istniejące zasuwy wodociągowe oraz pokrywy studni rewizyjnych należy wyregulować do rzędnej projektowanej warstwy ścieralnej. Wykonawca w celu lokalizacji istniejących studni i zaworów skontaktuje się z PUK Rokietnica.

8. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.