

GKE.7230.3.0082.2020

Radlin, dn. 02.08.2020 r.

Pan Przemysław Waltar
Firma Projektowo-Wykonawczej „FAZA”
ul. Kołłątaja 7
44-335 Jastrzębie Zdrój

Dotyczy projektu sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV - budowa oświetlenia ulicznego przy ul Orkana w Radlinie.

Po rozpatrzeniu wniosku nr L. Dz. 40/07/2020/FA/PW z dn. 20.07.2020 pana Przemysława Waltar, właściciela firmy Projektowo - Wykonawczej FAZA z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, na wykonanie projektu sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV - budowa oświetlenia ulicznego przy ul Orkana w Radlinie, na działce o nr ewidencyjnym nr 2090/310 uzgadniam pozytywnie przedłożony projekt z zachowaniem n/w warunków:

- dopuszcza się wykonanie sieci elektroenergetycznej w wykopie otwartym, w wykopie należy przewidzieć wymianę gruntu (zasypka 100% piaskiem, układana warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem);
- teren po wykonanych pracach uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego, obsiać trawą przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przed rozpoczęciem robót Inwestor jest zobowiązany uzyskać zezwolenie zarządcy terenu na prowadzenie robót podając:

- nr niniejszego pisma,
- cel zajęcia terenu,
- lokalizację i powierzchnię zajętego terenu,
- planowany okres zajęcia,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
- dane osoby odpowiedzialnej za prowadzenie i zabezpieczenie robót.

Załącznikiem do pisma jest opieczątowana mapa do celów projektowych z zaznaczonym przebiegiem projektowanej sieci elektroenergetycznej.

Kopia:
GKE a/a

z up/ BURMISTRZA
mgr Zbigniew Podlesny
Zastępca Burmistrza