



**GMINA
BARANÓW**

Baranów, dnia 18.10.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów

ID postępowania: ocds-148610-060948fd-bdc2-4772-a581-d866f1ae8614

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2024/BZP 00533019

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów w miejscowości Bronisławów ul. Diamentowa”,

Nr postępowania: ZAPU.271.1.8.2024.MM.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym treści SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w związku z art. art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024. poz. 1320), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytanie:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres zamówienia wchodzi odcinek od węzła A do Sp .Prosimy o informację, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego i jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Proszę o zamieszczenie warunków odtworzenia nawierzchni tj. informacji o grubości, szerokości, powierzchni poszczególnych warstw nawierzchni, którą należy odtworzyć.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi odcinek od węzła A do Sp. Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Baranów, wysokość stawki wynosi 6 zł/1m²/dzień. Zamawiający informuje, że istniejąca nawierzchnia drogi jest wykonana z gruzu betonowego o frakcji 0,63 mm i grubości ok. 10 cm i z kruszywa łamanego o grubości ok 10 cm o frakcji 0,31,5 mm. Wykonawca prowadząc prace ma możliwość wykonania robót metodą bez wykopową (przyciskiem sterowanym) lub wykopem otwartym. W przypadku prowadzenia robót wykopem otwartym, Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia istniejącej nawierzchni przy użyciu tłuczni z gruzu betonowego o frakcji 0-63mm i z kruszywa łamanego o frakcji 0,31,5mm wraz z odpowiednim zagęszczeniem.

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop-Sczypiorska