

## WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1:** Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podłoga sportowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14904 (Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych). Oznacza to, że podłoga sportowa musi spełniać wszystkie parametry określone w normie.

Wykonanie podłogi, której parametry są zgodne z normą, umożliwi uzyskanie wymaganych właściwości technicznych, użytkowych i sportowych oraz zapewni bezpieczeństwo ćwiczących i sportowców.

Poniżej wymagania obowiązującej normy PN-EN 14904 dla podłóg powierzchniowo elastycznych (płaskoelastycznych) określonych w projekcie:

Spełnienie powyższych wymagań rozumie się poprzez posiadanie przez podłogę sportową poza deklaracją producenta, również raportów z badań dotyczących parametrów normy PN-EN14904, wykonanych przez uprawnione certyfikowane jednostki badawcze. Zgodnie z powyższymi parametrami technicznymi podłogi sportowe na konstrukcji wsporczej (ruszcie drewnianym), w zależności wielkości parametrów, amortyzacji energii oraz odkształcenia pionowego, mogą stanowić podłogę typ 4 lub typ 3 Podłoga spełniająca wymagania typ 4, to podłoga o wysokich parametrach technicznych, użytkowych i sportowych, przeznaczona do intensywnego użytkowania. Wyższe parametry amortyzacji energii i odkształcenia zapewniają większe bezpieczeństwo oraz komfort ćwiczących osób, w szczególności dzieci i młodzieży.

**Czy Zamawiający będzie wymagał, aby w sali wielofunkcyjnej wykonać systemową podłogę sportową, która spełniać będzie wszystkie wymagania obligatoryjnej normy PN-EN 14904 typ 4?**

**Odpowiedź:** Podłoga sportowa w sali wielofunkcyjnej powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14904, nie jest wymagane spełnienie wymagań dla typu 4.

**Pytanie 2:** Podłoga sportowa spełniająca obowiązujące normy i wymagania, to podłoga przebadana na zgodność ze wszystkimi wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 14904 jako kompletny system, którego wszystkie elementy pochodzą od jej producenta. Dotyczy to w takim samym stopniu konstrukcji

wsporczej (legary, elementy amortyzujące, płyty rozkładające obciążenia o ile występują itp.) i warstwy wierzchniej (posadzki sportowej).

**Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zainstalowana w hali podłoga sportowa powierzchniowo elastyczna stanowiła systemowe rozwiązanie producenta i aby wszystkie materiały oraz elementy, z których jest zbudowana, objęte były jego gwarancją?**

**Odpowiedź:** Zastosowane do budowy podłogi materiały oraz elementy z których podłoga będzie zbudowana winny być objęte gwarancją udzieloną przez Wykonawcę zgodną z umową.

**Pytanie 3:** Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej, ruszt podłogi sportowej ma być wykonany z legarów drewnianych, co wskazuje na drewno ogólnego stosowania, nie przeznaczone do stosowania w konstrukcjach poddawanych obciążeniom - jak to ma miejsce przy podłogach sportowych. Czy ruszt systemowej podłogi sportowej należy wykonać z drewna konstrukcyjnego lub sklejki konstrukcyjnej w klasie wynikającej z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych?

**Odpowiedź:** Legary projektowanej podłogi sportowej należy wykonać z drewna konstrukcyjnego, dopuszcza się zastosowanie sklejki konstrukcyjnej w klasie wynikającej z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.

**Pytanie 4:** Czy dla potwierdzenia odpowiedniej jakości oferowanej podłogi, cały kompletny system podłogi sportowej musi posiadać rekomendacje przynajmniej 3 dowolnych związków lub federacji sportowych?

**Odpowiedź:** Z uwagi na charakter obiektu nie wymaga się, aby system podłogi posiadał rekomendacje 3 związków lub federacji sportowych.

**STAROSTA**

***/-/ Andrzej Wilkoński***