

**PARAMETRY TECHNICZNE CZUJNIKÓW DYMU**

Załącznik nr 2 do umowy .....

Zastosowanie	lokale mieszkalne i użytkowe
Zasilanie	Baterie litowe dostarczone wraz z urządzeniem
Sposób montażu	łatwy montaż na ścianie (śruby montażowe w zestawie) lub na płaskiej powierzchni
<b>Sygnalizacja</b>	wymagania
Wykrycia dymu w pomieszczeniu	akustyczna: alarm o sile akustycznej przynajmniej 85dB w promieniu 3 metrów oraz optyczna
niskiego poziomu zasilania (rozładowania baterii)	akustyczna oraz optyczna (ledowa)
nieprawidłowego działania urządzenia	akustyczna oraz optyczna (ledowa)
końca okresu działania detektora	akustyczna oraz optyczna (ledowa)
Przycisk „Test/Reset” do kontroli i obsługi urządzenia	wymagany
Warunki pracy	temperatura: od 0°C ...+40°C; wilgotność: 15% - 95% RH
Dopuszczenia	<b>PN-EN14604:2005</b> . Potwierdzenie zgodności z normą przez niezależną jednostkę badawczą
Oznaczenia	CE
Gwarancja	<b>Minimum 5 lat</b>