



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



DLH.4011.63.2021.MD  
Sygn. 158443

Gdańsk dnia 27.05.2022 r.

## Strona internetowa DRMG

Dotyczy: postępowania 1/BZP-U.500.1/2022/MD „Poprawa odprowadzenia wód deszczowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja”

W związku z zapytaniem do treści SWZ, które wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 135 ust. 6, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela stosownych wyjaśnień.

### **Pytanie nr 7**

Na jaki długi maksymalnie okres Zamawiający dopuszcza zamknięcie obu torów tramwajowych celem wykonania prac pod nimi?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wskazuje maksymalnego terminu zamknięcia obu torów tramwajowych. W zależności od przyjętej technologii wykonana robót Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodni możliwość i czas zamknięcia obu torów tramwajowych z właściwymi jednostkami.

### **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuszcza odbudowę torowiska z materiałów z rozbiórki tego torowiska?

#### Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza ponownego użycia materiałów z rozbiórki do odbudowy torowiska.

### **Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji odciażającej z wiązek szyn czy konieczna jest komunikacja zastępcza?



### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji odciążającej z wiązek szyn. Projekt konstrukcji odciążającej oraz warunki ruchu tramwajów po torze z konstrukcją odciążającą należy uzgodnić z zamawiającym GZDiZ i ZTM.

Po robotach odtworzeniowych torowiska i po zdjęciu konstrukcji odciążającej tory należy wyregulować w planie i w profilu poprzez podbicie mechanicznie.

Tory należy podbić mechanicznie powtórnie po 14 dniach od przywrócenia ruchu tramwajów po pierwszym podbiciu (po zdjęciu konstrukcji odciążającej).

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 27-05-2022