

OPIS TECHNICZNY

STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca jezdnia ul. Słonej w Kudowie Zdrój (nr 119250D) fragment 15 km od 0+000 do km 0+101, obręb Słone (zgodnie z załącznikiem graficznym) posiada nawierzchnię żwirową z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię gruntową. Na modernizowanym fragmencie drogi wzdłuż ul. Słone nie występuje aktualnie sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Rozwiązania projektowe ujęte w niniejszym opracowaniu nie wykraczają poza pas drogowy i znajdują się na działce o numerze 89, obręb Słone.

Projekt przewiduje wykonanie oświetlenia ulicznego. Oświetlenie obejmuje 3 lampy zasilane kablem YAKXS 4x25mm².

Nowoprojektowana sieć podłączona zostanie do istniejącego kabla zasilającego wyprowadzanego ze skrzynki elektrycznej zlokalizowanej na skrzyżowaniu linią kablową typu YAKXS 4x25mm².

Na całej długości kabel należy prowadzić w rurze ochronnej DVR $\Phi 75\text{mm}$ w kolorze niebieskim. Dodatkowo pod jezdnią i zjazdami kabel należy prowadzić w rurze ochronnej DVK $\Phi 110\text{mm}$ w kolorze niebieskim. Szczegółowy rozwiązań pokazano na rys. nr 2.