




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 010508/2023

Nr dokumentu: DZ/0766/2023

Wasz Znak:

Data: 14.12.2023

Dotyczy: Postępowania przetargowego na **Budowę przyłączy do sieci ciepłnej na terenie miasta Gliwice - 6 zadań inwestycyjnych**

Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami do postępowania jw.

1. Czy do zadania 4 - Noakowskiego i Dworska jest aktualne uzgodnienie z ZDM ws. przejścia w poprzek ul. Owczarskiej? Czy w dalszym ciągu jest możliwość przekroczyć drogę wykopem otwartym, czy z uwagi na prace, które miały zostać wykonane w latach 2021-2022, ZDM nie wyrazi już takiej zgody?

Odpowiedź: Dla zadania 4 aktualne jest zgłoszenie robót z dnia 15.03.2022r. wraz z uzgodnieniami z narady koordynacyjnej z dnia 10.01.2022r., także z Zarządem Dróg Miejskich (pkt 18 protokołu), przywołujące decyzję lokalizacyjną. Zgodnie z pkt 4 decyzji ZDM z dnia 24.06.2021r., w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji w ulicy Owczarskiej nastąpił całkowity zakaz naruszania pasa drogowego. Należy zatem w ofercie skalkulować przekroczenie ulicy Owczarskiej przewiertem.

2. Czy w zadaniu 1 - Kochanowskiego - Marzanki, Inwestor bezwzględnie wymaga do przecisków, użycie stalowych rur ochronnych z izolacją 3LPP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie tradycyjnych rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w sposób uzgodniony z przedstawicielem PEC - Gliwice w trakcie realizacji robót.

3. Czy do zadania 2 - Andersa - Okulickiego, w rejonie ogródków działkowych, przewidziana jest wycinka drzew? Jeśli tak, to czy jest na nią zgoda?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew. Roboty należy prowadzić z zachowaniem ich bezpieczeństwa, zachowując warunki określone w piśmie ZDM-UZ.437.2.11.2022 z dnia 18.07.2023 r. oraz stosownych zapisów umieszczonych w decyzjach wydanych przez ZDM w Gliwicach.

PREZES ZARZĄDU
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szaliński

verte

Tel. kont. (32) 335 01 04
Renata Uramowska-Słuszniaik
Kopia: DZ, D1



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.675.000 PLN

4. W dokumentacji do zadania nr 1 Kochanowskiego - Marzanki, rozrysowana jest komora przy sklepie Żabka. Na rysunku nie ma przyłącza do budynku przy ul. Nowy Świat 1 (obok sklepu Żabka), które widnieje na Planie Zagospodarowania Terenu.

Odpowiedź: *Widniejące na PZT przyłącze jest fragmentem obecnego niskoparametrowego przyłącza do budynku przy ul. Kochanowskiego 1, które po wykonaniu zadania straci swoją funkcję. Znajduje się poza zakresem przedmiotowego zamówienia.*

5. Prosimy o potwierdzenie, że Państwo dostarczycie mufy zgrzewane elektrycznie w ramach zadania 2 pn.: "Sieć ciepłna w.p. do projektowanych budynków wielorodzinnych na działkach nr 2038, 2039, 2040, 2041, 2042,2043, 2044, 2045, 2046 i 2047 obręb Nowe Miasto u zbiegu ulic Andersa - Okulickiego w Gliwicach. Etap I". Prosimy o podanie producenta tych muf.

Odpowiedź: *Prosimy o dostarczenie w ramach zadania kompletu muf elektrogrzewalnych wraz z usługą ich montażu. Powyższe należy ująć w kalkulacji ceny ofertowej do przetargu.*

Sprawę prowadzi p. Klaudia Buchta tel. (32) 335-02-08

Buchta