



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 15.09.2022 r.

Do wszystkich
uczestników postępowania
Znak sprawy – TP 74/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP 74/2022 dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody i konserwacji instalacji c.o. dla Szpitala w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Ilość soli tabletkowanej zamawiana podczas pojedynczego zamówienia.

Odpowiedź: Pojedyncze zamówienie to 300 kg.

Pytanie 2

Dokładność testu miareczkowego lub dotychczas używany typ.

Odpowiedź: Używany typ: HACH-LANGE RG-10.

Pytanie 3

Czy produkty do korekcji wody mogą być dostarczone w pojemnikach 20 l?

Odpowiedź: Tak.