

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW	
Nr...	16082/22
Wpisano...	16.05.2022
Zaf. XIII	Stron. 2 XIII

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
we Wrocławiu
ul. Obornicka 100 - 102
50 - 984 Wrocław

Wrocław, 4-05-2022 r.

WAZ-ZZ.410. 166 .2022
BS/ nr ewid.: 00055164/2022/W

Dotyczy: remontu naw bocznych wraz z kaplicami w Kościele Garnizonowym p. w. Św. Elżbiety Węgierskiej przy ul. Św. Mikołaja, kościół jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1300/25 decyzja z dnia 23. 10. 1961 r.

W odpowiedzi na pismo nr 2692/22 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z dnia 17. 03. 2022 r. (wpł. 28. 03. 2022 r.), dotyczące planowanego remontu wnętrza naw bocznych wraz z kaplicami w Kościele Garnizonowym p. w. Św. Elżbiety Węgierskiej, uprzejmie informuję że wnętrze gotyckiego kościoła w obrębie naw bocznych i kaplic zawiera bogate, unikalne wyposażenie na które składają się zabytki rzeźby epitafijnej, detalu architektonicznego, sztukaterii, malarstwa oraz drewnianych snycerowanych elementów wystroju, poddawanych w minionym dwudziestolecu kompleksowym pracom konserwatorskim.

Istniejące zabytki wyposażenia ruchomego kościoła powinny zostać profesjonalnie zabezpieczone przed zabrudzeniem i przypadkowym uszkodzeniem w trakcie planowanych prac remontowych.

W związku z powyższym konieczne jest opracowanie projektu remontu w planowanym zakresie wnętrza kościoła, z dołączonym programem zabezpieczenia wystroju i wyposażenia ruchomego znajdującego się w nawach bocznych i kaplicach. Program powinien opracować i podpisać dyplomowany konserwator dzieł sztuki.

W zakresie planowanych działań związanych z przygotowaniem powierzchni tynkowanych ścian i sklepień do malowania oraz wymiany skorodowanych tynków na tynki renowacyjne, wymagany jest nadzór konserwatora dzieł sztuki, ze względu na możliwość ewentualnego występowania dekoracji w postaci malowideł ściennych na tynkach w partiach sklepień i ścian kaplic, które dotychczas nie były rozpoznane w trakcie wykonywanych prac konserwatorskich przeprowadzonymi badaniami stratygraficznymi.

Na planowane prace remontowe należy uzyskać decyzję – pozwolenie konserwatorskie po uprzednim złożeniu wniosku na formularzu MKZ – 01 oraz dołączeniu materiałów określonych w pouczeniu do wniosku, w tym dwóch egzemplarzy projektu budowlanego remontu z dołączonym programem zabezpieczenia wystroju i wyposażenia ruchomego kościoła w nawach bocznych i kaplicach, opracowanego przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki.

Z wyrazami szacunku,

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Magdalena Wankowska

Wydział Architektury i Zabytków
pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrocław
tel. +48 71 777 77 77
fax +48 71 777 71 18
waz@um.wroc.pl
bip.um.wroc.pl