

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej w budynku biurowym ul.Ratuszowa 4 Elbląg					
1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 26	pomiar . pomiar .	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar . pomiar .	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 33	pomiar . pomiar .	33.000	
				RAZEM	33.000
4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 66	pomiar . pomiar .	66.000	
				RAZEM	66.000
5	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 256	przew. . przew. .	256.000	
				RAZEM	256.000
6	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar . pomiar .	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 9	prób. . prób. .	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 15	prób. . prób. .	15.000	
				RAZEM	15.000