

Pełnomocnik:

Mariusz Burakowski

18-106 Niewodnica Kościelna

ul. Świerkowa 4

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

ul. Witomińska 29

81-311 Gdynia

Dotyczy: wniosku z dnia 17.05.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni.

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia usytuowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Chwarznieńskiej, przedstawione na rysunku nr 2 pn. „Obiekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni dz. nr 1158, 1159, 2890 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino” (inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia; projektant: mgr inż. Mariusz Burakowski; data opracowania: maj 2019 r.), z następującymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. przejścia sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Chwarznieńskiej wykonać metodą bezwykopową, bez naruszania jej konstrukcji;
3. na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/i w trakcie jego realizacji, należy każdorazowo uzyskać zgodę tut. Zarządu – przed dokonaniem tych zmian;
4. wykonanie projektowanej studni rewizyjnej S1 na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej (w rejonie istniejącej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej) należy zgłosić do odbioru przez tut. Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych tut. Zarządu w otwartym wykopie (tel. 58 761 20 27 lub 58 761 20 89);
5. skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego DN300 (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studniami - powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania sieci) i przykanalików od wpustów deszczowych DN200 oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyżowań z miejską siecią kanalizacji deszczowej należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych tut. Zarządu (tel. 58 761 20 27 lub 58 761 20 89);

6. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt na warunkach określonych przez tut. Zarząd;
7. należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia terenu;
8. po zakończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego; realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich;
9. o rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powołując się na numer niniejszego uzgodnienia oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 04.06.2021 roku.

Załącznikiem do uzgodnienia jest ostemplowany przez tut. Zarząd rysunek nr 2 pn. „Obiekt: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej w Gdyni dz. nr 1158, 1159, 2890 obr. 0011 Chwarzno-Wiczlino”.

Otrzymują:

1. Adresat;

2. UD (L.dz. 4736/2019) a/a.

DYREKTOR

mgr Roman Witowski