



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 17.10. 2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

### DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### Zestaw 26

##### Pytanie 1

Na rysunku 1.2\_H\_04 przekroju B.3 wskazano że pale wiercone mają długość 15,0m, natomiast na rysunku 1.2\_H\_12 pale te mają długość 16,8m. Prosimy o podanie dokładnej długości pali w przekroju B.3.

##### Odpowiedź

Prawidłowe długości pali wkręcanych z iniekcją i z traconą rurą osłonową są podane na rys. nr 1.2\_H\_04. Są to długości pali podane od poziomu obciążenia rury, a na rys. 1.2\_H\_12 jest podana założona długość rury pala na potrzeby wykonawstwa. W przypadku pali z grupy B.3 długość pala (przyjęta na planie palowania) wynosi  $16,8 - 1,8 = 15,0$  m. (w załączeniu rev. 01 rys. 1.2\_H\_12)

#### Zamawiający przekazuje rewizję rysunku 1.2 H 12.

W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.

##### Pytanie 2

Prosimy o podanie dokładnej długości pali w przekroju A.8. Na rysunku 1.2\_H\_12 pal ten ma długość 21,0m, część kosza zbrojeniowego bez wypełnienia ma długość 0,65m, natomiast cała przestrzeń bez wypełnienia to 3,5m. Rysunek ten nie ma zupełnie potwierdzenia w pliku 1.2\_H\_04. Zgodnie z tabelą rysunek ten posiada skalę 1:100 co zupełnie nie odzwierciedla tego przekrój dla pali z przekroju A.8.

##### Odpowiedź

Prawidłowe długości pali wkręcanych z iniekcją i z traconą rurą osłonową są podane na rys. nr 1.2\_H\_04.



## ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42  
e-mail: [info@port.szczecin.pl](mailto:info@port.szczecin.pl); [www.port.szczecin.pl](http://www.port.szczecin.pl)

Długość pali na rys. 1.2\_H\_04 jest podana od poziomego obciążenia rury, a na rys. 1.2\_H\_12 jest podana założona długość rury pala na potrzeby wykonawstwa. W przypadku pali z grupy A.8 długość pala (przyjęta na planie palowania) wynosi  $21,0 - 3,5 = 17,5$  m. (w załączeniu rev. 01 rys. 1.2\_H\_12)

Zamawiający przekazuje rewizję rysunku 1.2\_H\_12.

**W związku z powyższym na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) stosownej modyfikacji ulega treść dokumentów zamówienia.**