



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, 17.10.2024r.

Nr referencyjny: **OZ-092/2/IIB-II-9/2024**

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, pod nazwą **„Przebudowa stanowiska promowego nr 4 na terenie Terminalu Promowego w Świnoujściu”**.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 z późn.zm) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zestaw 16

Pytanie 1

ELEKTRYKA / TELETECHNIKA. Proszę o potwierdzenie lub korektę, że dostawa, montaż i uruchomienie kabestanów RK1 i RK2 jest poza zakresem umownym a zakres umowy obejmuje tylko doprowadzenie jednej linii kablowej YKYżo 5x6 do RK1 i RK2 o długości 60m bez doprowadzania instalacji teletechnicznej.

Odpowiedź

Kabestany są istniejące. Zakres umowy obejmuje wykonanie nowego zasilania do nich oraz sterowania. Instalację teletechniczną, należy również doprowadzić zgodnie z wymaganiami istniejących kabestanów RK1 i RK2.

Pytanie 2

ELEKTRYKA / TELETECHNIKA. Prosimy o potwierdzenie, że rozmiar kanału technologicznego jest wystarczający do zamontowania w nim wskazanej ilości rur RHDP, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz instalacji hydraulicznych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

ELEKTRYKA / TELETECHNIKA. Prosimy o wskazane rozwiązania technicznego wykonania wykopu pod linię kablową w relacji od PROM 3-4 do rozdz. ST-4 w miejscu kolizji z torowiskiem kolejowym.

Odpowiedź

W relacji PROM 3- do rozdz. ST-4 w miejscu kolizji z torowiskiem kolejowym, należy wykonać przewiert sterowany pod linie kablowe.



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Pytanie 4

ELEKTRYKA / TELETECHNIKA. prosimy o wskazanie lokalizacji rozdzielnicy SO-3 i przebiegu projektowanej linii kablowej YAKY 4x50 wskazanej na rys. 6/E/04. Prosimy o informację czy wykonanie linii kablowej YAKY 4x50 jest w zakresie niniejszego zadania, jeżeli tak to która pozycja przedmiarowa odpowiada zawiera powyższy zakres prac?

Odpowiedź

Zasilanie projektowanych słupów oświetleniowych z istniejącej szafy ośw. SO-3, należy wykonać poprzez zmurowanie z istniejącym kablem oświetleniowym YAKY 4x50 przy słupie S3. Należy dodać kabel YAKY 4x50 wraz z mufą kablową.

Na załączonym fragmencie dokumentacji wskazano lokalizację mufy kablowej.

W/w prace należy ująć w poz TER nr 45 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

