

Numer sprawy: RliGK.271.9.2024

Bobowa, 2024-09-13

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej”

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” – Edycja 2024

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje poniższe parametry sztucznej trawy:

- wysokość włókna min. 31 mm
- ilość pęczków min. 18 300/m²
- gęstość włókien min. 500 000/m²
- masa włókien: min. 2 500 g/m²
- masa nawierzchni: min. 3 900 g/m²
- grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- grubość włókna skręconego: min. 170 mikronów
- dtex min. 20 000
- wytrzymałość na wrywanie pęczka – min. 52 N
- podkład trawy - poliuretanowy

- wypełnienie nawierzchni - trawa z zasypem piaskiem kwarcowym

System instalowany na macie shockpad prefabrykowany min. 12 mm

Proponowana nawierzchnia ma wyższy dtex, wytrzymałość na wrywanie pęczka, gęstość włókien czy masę całkowitą.

Różnica w wysokości włókna wynosi tylko 1 mm, ale to nie ma przełożenia na jakość i trwałość oferowanego produktu skoro pozostałe parametry trawy są powyżej wymagań. Oferowany produkt posiada liczne referencje w Polsce i zagranicą w ostatnich 10 latach.

Prosimy o zaakceptowanie sztucznej trawy o powyższych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wskazane parametry trawy, które zostały określone w odpowiedzi w dniu 11.09.2024r.

Kierownik Zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

