

Wymiana okna na okno o parametrze EI 60

Rozbórka istniejących schodów w konstrukcji drewnianej

Montaż systemu automatycznego otwierania drzwi w przypadku pożaru (napowietrzanie klatki schodowej)


Przeniesienie istn. grzejnika na ścianę boczną (kolizja z proj. drzwiami do windy)


Dobudowa zewnętrznego szczytu windowego


Okładzina HPL
Ściana w zabudowie lekkiej E180
Demontaż istniejącego okna
Zamurowanie części otworu
Montaż nowego okna


- U W A G A !
1. Wymiary sprawdzić na budowie.
 2. Projekty architektury, konstrukcji, instalacji elektrycznej i stąboprądowej stanowią odrębne opracowania. Wszystkie projekty r o z p a t r y w ć ł ą c z n i e .
 3. Stosować materiały wyszczególnione w dokumentacji lub r ó w n o w a ż n e .
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy częścią opisową i rysunkową, wszelkie wątpliwości wyjaśniać z projektanem.
 5. Przejścia w ścianach wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
 6. Kompensacja wydużeń cieplnych zgodnie z zaleceniami producenta r u .
 7. W najniższych punktach instalacji zamontować zawory spustowe.
 8. Wszystkie rurociągi należy zaizolować; grubości izolacji pokazano w o p i s i e .
 9. Należy stosować grzejniki płytowe z wbudowaną wkładką z a w o r o w a .
 10. Grzejniki należy wyposażyć w odpowietrzniki.
 11. Grzejniki należy podłączać wyjściem kątowym ze ściany.
 12. Grzejniki drabinkowe należy wyposażyć w zawory termostatyczne, zawory powrotne i odpowietrzniki.


LEGENDA: (obowiązująca do wszystkich rysunków danej instalacji):

 Zasilenie/powrót instalacji c.o. prowadzone w pos., z rur wielowarstwowych Uni Pipe PLUS/MLC prod. Uponor

 Pion instalacji ogrzewania podłogowego

 numer pomieszczenia (oznaczenie grzejnika)
2,0 nastawa zaworu termostatycznego głowica prod. Danfoss nr kat. 013G034

 0,9 0,236 W 150 22KW/600 1920 mm

 Grzejnik płytowy typ: zaworowy z podejściem dolnym, z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną oraz odpowietrznikiem prod. VNH

Pracownia Projektowa FORMA_T
Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15 61-709 Poznań
tel. 502544025
info@formaprojekt.pl

**MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI POZNAŃ-
JEŹYCE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO
W POZNANIU - ETAP III**

**KOMISARIAT POLICJI POZNAŃ -
JEŹYCE UL. KOCHANOWSKIEGO 16
60-844 POZNAŃ DZ. 84,85, ARK. 12,
OBR. JEŹYCE**

**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ**

mgr inż. Agnieszka Kurośka
mgr inż. Włodzisław Gajda

SANITARNA

**Rzut parteru
Instalacja co**

SKALA STADIUM RYSUNEK
1:100 Wykonawczy
DATA ARKUSZ
03.2024 IS07